



Nr postępowania: ZPP.271.2.8.2022

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP00203015/01 z dnia 10.06.2022 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie pn. „**Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Lubichowo wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej**” - znak sprawy **ZPP.271.2.8.2022.**

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jaka jest forma rozliczenia przedmiotu niniejszego przetargu. W zapisach umowy § 3 WYNAGRODZENIE pkt. 1 widnieje wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast pkt. 4.6) mówi o pomiarach powykonawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zgodnie z §3 ust. 1 Wzoru umowy. Natomiast zgodnie z §3 ust. 3 pkt 4.6) Wzoru umowy: *waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania w II i III etapie realizacji, objęte drugą transzą wynagrodzenia. W przypadku złożenia żądania zapłaty przez Wykonawcę do obliczeń zwaloryzowanej kwoty, Wykonawca przyjmie wartość kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy rozliczenia końcowego opartego na pomiarach powykonawczych, w tym operatach geodezyjnych, a w przypadku ich braku na sporządzonych przez siebie z możliwie największą dokładnością szacunkach ilościowych.*

Powyższy zapis stanowi, iż w przypadku, gdy Wykonawca zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia, jego obowiązkiem będzie przedstawienie sposobu w jaki ustalił zwiększona wartość wynagrodzenia. Powyższe może być dokonane na podstawie pomiarów powykonawczych lub w inny sposób z możliwie największą dokładnością.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy na czas trwania przebudowy i modernizacji SUW w msc. Ocypel, Lubichowo i Zielona Góra istnieje możliwość zasilania w wodę z innych ujęć, a jeżeli nie, to czy będzie można podawać wodę surową czy należy zbudować tymczasowe stacje uzdatniania wody?



Lubichowo
Zielona Gmina Kociewia

Urząd Gminy Lubichowo

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

tel. (58) 58 85 221 , (58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl

www.lubichowo.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na czas trwania przebudowy i modernizacji SUW w miejscowości Ocypel, Lubichowo i Zielona Góra należy zbudować tymczasowe stacje uzdatniania wody.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przy sporządzeniu oferty.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2022 r.

Z poważaniem,
WÓJT GMINY
Andrzej Toczek

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Strony postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo>.

2. aa

A. G. B.