

PRZEDSZKOLE KATOWICE PB S BILANS POWIETRZA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	KUBATURA	MINIMALNA KROTNOŚĆ WYMIAN	OBLICZENIOWA KROTNOŚĆ WYMIAN	IŁOŚĆ OSÓB	IŁOŚĆ POWIETRZA	NAWIEW	WYWIEW	USUWANE	INSTALACJA WENTYLACYJNA
		m ²	m	m ³	1/h		os	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	
POZIOM -1												
-1.03	OBIERALNIA/UV JAJ	10,3	2,5	26	8,0	9,8			T	250		N1W1
-1.14	POM. PORZĄDKOWE KUCHNI	3,4	2,5	8	5,0	6,0			T		50	WtP1.14
-1.15	MAGAZYN	12,5	2,5	31	8,0	8,1			T		250	WtP1.15
POZIOM ±0												
0.16	KUCHNIA	41,0	3,3	134		33,6			4500	4100		N1W1
									1800			KOMPENSACJA
									2700	3000		1Ok1
										600		1Ok2
										500		DODATKOWY
0.18	ZMYWALNIA	7,6	3,3	25	15,0	16,2				400		N1W1
0.23	MAGAZYN SUCHY	4,5	3,3	15	8,0	8,2			T		120	Wt0.23
0.24	MAGAZYN WARZYW	4,5	3,3	15	8,0	8,2			T		120	Wt0.24
POZIOM +1												
1.10	WYDAWANIE	18,1	3,3	59	8,0	8,4				500		N1W1
1.11	ZMYWALNIA	9,1	3,3	30	15,0	16,9			500			N1W1
					Vn	Vw	Vu					
					m3/h	m3/h	m3/h					
N1W1	CENTRALA KUCHNIA				5000	5250						