



	PROWADNICE KABINOWE	PROWADNICE PRZECIWWAGI	
Guide type	T-127-L1/A	T-50/A	
Clip type	M2	SL1	
Maksymalny rozstaw wspornikow [mm]	3060	3500	
Fx max [daN]	332.12	7.89	
Fy max [daN]	136.13	20.13	
Fv max [daN]	1301.59	24.52	
σ perm [N/mm2]	261.11	125.33	
σ max [N/mm2]	211.56	76.34	
δ perm [mm]	5	10	
δ guide max X [mm]	4.96	4.55	
δ guide max Y [mm]	4.82	5.44	
δ str max [mm]	0	0	

* Informacje na temat prowadnic i kołnierzy sa dostępne na stronie Orony "Documentation per OV"













WYSOKOSC PODNOSENIA = 3000 mm
ILOSC WSPORNIKOW = 3
MAKSIMALNY ROZSTAW WSPORNIKOW = 3060 mm

LANDING DOORS

DRZWI SZYBOWE OGNIODPORNE	WYB. MATERIAŁU	WEJSCIE 1
E120	St.St. Base	0,1

HACZYKI

POSITION	ZALADUNEK	ILOSC
L2	1000kg	1
L1	1000kg	3



- (1) Indicator
(3) Kosiółka wzawon na przytłok

DZIAŁAJACE SILY W DaN			
P1: 3600 daN	P8: - daN	P9: - daN	
P2: 2500 daN	P10: - daN	P11: daN	
P3: 480 daN	P12: daN	P13: daN	
P4: 2065 daN	P14: daN		
P5: - daN			
P6: - daN			
P7: - daN			

GLOWNE PARAMETRY	
Udzwig nominalny:	630 kg
	8 Osoby
Predkosc:	1 m/s
Wysokosc podnoszenia:	3 m
Ilosc przystankow:	2
Ilosc dojsc:	2
Napiecie oswietlenia:	230 V
Napiecie sieci elek.:	400 V
Ilosc faz:	3 PHASES+NEUTRAL
Czestotliwosc:	50 Hz
Moc maszyny:	4.5 kW
Ciepła odrzucone:	0.4 kW
Moc sieci elek.:	5.3 kW
Prad nom. sieci elek.:	9 A
Prad max. sieci elek.:	10.64 A
Short circuit	6 KA
rating:	
Typ sterowania:	UNIVERSAL SIMPLEX
Max waga kabiny+ramy:	614 kg
Number of ropes:	6
%Zrwnowazenia:	45 %

zakres wymiarów dla MRL	
A: 386 mm	F: 1539 mm
B: 111 mm	G: mm
C: 1539 mm	H: mm
D: 111 mm	I: mm
E: 226 mm	

 projektgotowe.pl spółka architektoniczna sp. z o.o. 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: 0 12 25 70 070			
Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-096 Katowice, ul. Mysłowska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27	Wzrost projektu	2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płachy 6, Miejskie Przedszkole nr 99	Data	05-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	Revisja	
Branża	ARCHITEKTURA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek	421/2001	podpis
Współpraca	mgr inż. arch. Klaudia Zepala		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010	podpis
Treść rysunku	DETAL WINDY	Wzrost rys.	D4
		Skala:	-

UWAGA:
Przeka Autorskie zastrzeżenie - Projektgotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W przypadku użycia nazwy produktu
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem
parametrów technicznych i funkcji, jeżeli ma służyć.