ZBUDOWA PRZEDSZKOLA

ISTNIEJĄCE PRZEDSZKOLE
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA

9 8 7 6 5 4 3 2 1

A B C D E F

2

Rzut parteru
Skala 1:100

Z1

0.08 ŁAZIENKA 4.70 wykł. pcv
0.07 ŁAZIENKA 3.44 wykł. pcv
0.03 ŁAZIENKA 4.33 wykładzina pcv
0.18 ZMYWALNIA 7.55 gres
0.21 KLATKA SCHODOWA 17.23 wykładzina pcv
A0.01 KOMUNIKACJA 7.077 wykładzina pcv
0.01 WIATROŁAP 6.29 wykł. pcv
0.06 POM. BIUROWE 11.52 wykładzina pcv
0.05 DYREKCJA 15.82 wykładzina pcv
0.08A KOMUNIKACJA 26.78 wykładzina pcv
0.04 POM. PORZ. 1.83 wykł. pcv
0.09 LEŻAKI 3.84
0.17 KORYTARZ 8.26 wykł. pcv
0.22 KORYTARZ 2.35 wykł. pcv
0.23 MAGAZYN SUCHY 3.96 gres
0.24 MAGAZYN WARZYW 3.96 gres
A0.09 ŁAZIENKA 15.21 wykładzina pcv
0.02 KOMUNIKACJA 31.23 wykładzina pcv
0.19 ŁAZIENKA 3.58 wykł. pcv
0.12 KLATKA SCHODOWA 16.68 wykładzina pcv
0.25 WIATROŁAP 1.78 wykładzina pcv
0.10 SALA ZAJĘĆ DZIECI MŁODSZE 66.43
0.11 SZATNIA DLA DZIECI 73.74
0.20 POM. SOCJALNE 6.58 wykładzina pcv
0.15 ŁAZIENKA 10.13 wykładzina pcv
0.14 LEŻAKI 3.84
0.13 SALA ZAJĘĆ DZIECI MŁODSZE 74.01

K1 K2 K1I K2I K3

REI 120 REI 60 EI 60S EI 30S EI 30 EI 60 EI30S EI60

dylatacja 2cm
zamurowanie fragmentu okna
demontaż naświetla i zamurowanie otworu
ocieplenie ścian pianką rezolową 5cm
204 SZAFEK
Drzwi EI60 naświetle EI120
NAŚWIETLE EI120
WEJŚCIE

UWAGI OGÓLNE!!! - INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. Montaż urządzeń i elementów sieci wentylacyjnej należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".
2. Kanały z kuźnym kołnierzem dopasować na montażu tak,aby zachować lokalizacje wszystkich elementów zgodnie z wymiarami.
3. Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych odkonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
4. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poż.. W razie potrzeby należy kanały izolować przed zmontowaniem.
5. Przy montażu urządzeń należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
6. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób szczególny należy uszczelnić klapy p.poż. i kanały przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej.
7. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 2-3m. Przy montażu należy brać pod uwagę ciężar izolacji.
8. Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.
9. Kanały izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.
10. Rysunki rozpatrywać z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.

LEGENDA

- WK+... RZĘDNA WIERZCHU KANAŁU
- OK+... RZĘDNA OSI KANAŁU
- (R) REWIZJA
- KRATKA LUB PODCIĘCIE DRZWI
- KANAŁY POWIETRZA NAWIEWANEGO
- KANAŁY POWIETRZA WYWIEWANEGO
- KANAŁY POWIETRZA ŚWIEŻEGO
- KANAŁY POWIETRZA USUWANEGO
- KANAŁY W WYKONANIU OLEJOSZCZELNYM
- URZĄDZENIA
- RUROCIĄGI FREONOWE
- RUROCIĄGI SKROPLIN
- WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W "mm"

projektygotowe.pl
spółka architektoniczna sp. z o.o.
30-701 Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27		Nr projektu 2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99		Data 06-2021
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		Rewizja
Branża	SANITARNA	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek		podpis
Projektant branżowy	mgr inż. Adam Kopacz	MAP/0437/POOS/10	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Dąbrowa	MAP/0585/PWBS/18	podpis
Treść rysunku	RZUT PARTERU - INSTALACJE WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ		Nr rys: IS-15 Skala: 1 : 100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.