




PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.  
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135  
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl  
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000884/21

Nr dokumentu: DZ/038/2021

Wasz Znak:

Data: 03.02.2021r

**Dotyczy: postępowania przetargowego na Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice- 24 zadania**

**Informujemy iż do postępowania jw. płynęło pytanie o treści:**

Proszę o informację jaki typ (model) czujnika PT1000 współpracujący z regulatorem TROVIS 5571 należy uwzględnić w ofercie na wykonanie budowy kompaktowych stacji wymienników ciepła (czujnik opisany w punkcie 2.4 Warunków technicznych dla AKPiA).

**Odpowiedź:**

**Do współpracy z regulatorem Trovis 5571 stosować czujniki PT1000 głowicowe, zanurzeniowe, linia 2 przewodowa.**

**Np. czujnik kieszeniowy TOP146 oraz czujnik temperatury zewnętrznej TOP Z**

**Np. czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st oraz czujnik temperatury zewnętrznej ESMT.**

PREZESZARZĄDU  
DYREKTOR  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.  
*Rudolf Widziński*  
Rudolf Widziński

Dariusz Chabiński tel. kont 335-02-07  
Rena Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104,  
kopia DZ, DL



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 67-276-000 PLN  
73.405.000 PLN

Biasek