

Boguszów-Gorce, dnia 27.03.2023r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2023

### Modyfikacja SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem”**

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) dalej ustawa Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy przedmiotowej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej załączników.

#### 1. Zmiana dotyczy rozdziału: **XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 przedmiotowej SWZ**

##### **Przed modyfikacją:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 26.04.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### **Po modyfikacji:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 03.05.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### 3. Zmiana dotyczy rozdziału: **XIV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i pkt 3 przedmiotowej SWZ**

##### **Przed modyfikacją:**

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej **do dnia 28.03.2023r. do godz. 12.00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 28.03.2023r. o godz. 12.15** w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

##### **Po modyfikacji:**

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej **do dnia 04.04.2023r. do godz. 12.00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 04.04.2023r. o godz. 12.15** w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

#### 3. Zmiana dotyczy rozdziału: **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4 ppkt 4.1. przedmiotowej SWZ**

##### **Przed modyfikacją**

„4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

4.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (dot. trawy sztucznej):

1. Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych

parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna) oraz standardami FIFA Quality PRO.

2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta.
3. Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.
4. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię na okres rękojmi/gwarancji wynikający ze złożonej przez wykonawcę oferty.
5. Aktualny certyfikat FPP (Preferowanego Producenta Trawy).

b) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (dot. nawierzchni poliuretanowej):

1. Certyfikat World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificate),
2. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
3. Świadectwa PZH (lub równoważne ) dla oferowanej nawierzchni,
4. Karta/-y techniczna/-ne nawierzchni,
5. Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni wydanej na niniejszy projekt.”

#### **Po modyfikacji**

**4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.**

4.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

**a) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (dot. trawy sztucznej):**

1. Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu/labolatorium potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna) **oraz wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) określonymi dla standardu FIFA QUALITY.**
2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta.
3. Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.
4. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię na okres rękojmi/gwarancji wynikający ze złożonej przez wykonawcę oferty.
5. **Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.**

**b) Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (dot. nawierzchni poliuretanowej):**

1. Certyfikat World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificate),
2. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02,
3. Świadectwa PZH (lub równoważne ) dla oferowanej nawierzchni,
4. Karta/-y techniczna/-ne nawierzchni,
5. Autoryzację producenta oferowanej nawierzchni wydanej na niniejszy projekt.

#### 4. Zmiana dotyczy załącznika do SWZ – Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:

##### 1) zmiany dotyczą strony 19-20 PFU:

Parametry dla trawy syntetycznej podano w tabeli poniżej:

Parametr	Wartość oferowana
Wysokość włókna	45-50 mm
Dtex	min. 13.000
Grubość Włókna 1 (mikrony)	min. 350
Waga Włókna/m <sup>2</sup>	min. 1200 g
Ilość Włókien	min. 130.000
Kolor	2 odcienie
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu)	min. 70N
Mata elastyczna tzw. shock pad	min. 10 mm; prefabrykowana PE
Wypełnienie funkcjonalne	Piasek kwarcowy i granulaty EPDM (w ilości zgodnej z badaniami laboratoryjnymi)

**Zamawiający wymaga, aby boisko z zainstalowaną nawierzchnią było co najmniej certyfikowane zgodnie ze standardem FIFA QUALITY przed odbiorem obiektu.**

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu/laboratorium potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy, maty elastycznej typu shock-pad, granulatu oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z wymogami normy EN 15330-1:2013 (piłka nożna) oraz wymogami FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) określonymi dla standardu FIFA QUALITY.
- 2) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta.
- 3) Świadectwo higieny (atesty PZH lub równoważne) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. maty, trawy syntetycznej, granulatu.
- 4) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię na okres rękojmi/gwarancji wynikający ze złożonej przez wykonawcę oferty.
- 5) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.

**2) zmiany dotyczą strony 12-13 PFU:**

Nawierzchnię poliuretanową należy ułożyć na podbudowie składającej się z:

- asfaltobetonu zamkniętego, drobnoziarnistego gr. 3 cm,
- asfaltobetonu częściowo zamkniętego gr. 4 cm,
- kruszywa łamanego 0,0-31,5 mm gr. 10 cm,
- kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 mm gr. 15 cm,
- piasku zagęszczonego warstwowo do  $I_s = 0,98$  o gr. 20 cm,
- gruntu rodzimego zagęszczonego do  $I_s = 0,95-0,97$ .

**Dopuszcza się zastosowanie podbudowy z betonu cementowego (grubość warstwy należy dobrać na etapie projektowym). Podstawowym warunkiem, jaki powinna spełniać mieszanka betonowa, jest jej zgodność z aktualnym brzmieniem normy PN-EN 206. Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.**

**Pozostałe zapisy SWZ oraz jej załączników pozostają bez zmian.**

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska