



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, dnia 28.11.2024 r.

Numer referencyjny: NZP-092/6/IIB-II-14/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), pod nazwą „**Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie**”

ZESTAW 12

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie rysunku nr 6, na który powołuje się Opis techniczny PW branża drogowa:
„9. Rozmieszczenie kolumn betonowych:

Podstawowy układ siatka kwadratowa 2,0 x 2,0 m, kierunek główny równoległy do toru bocznego. Proponowany układ kolumn zawarto w projekcie wzmocnienia podłoża na rysunku nr 6 w TOM.2/2 Projektu Budowlanego. Przewiduje się lokalne modyfikacje lokalizacji kolumn z uwagi na kolizje z istniejącym uzbrojeniem jak i dostosowania do projektowanych nowych urządzeń np. studni kanalizacyjnych i zbiorników, należy się kierować zasadą aby pole obciążania przypadające na pojedynczą kolumnę nie przekraczało 5,2m²”.

Odpowiedź:

Proponowany układ kolumn przedstawia rys nr 5.1 w TOM.2/2 Projektu Budowlanego/Technicznego. W opisie nastąpiła omyłka pisarska. Odniesienie w treści opisu technicznego dotyczy rysunku 5.1.