




Legenda:

-  - Centrala sterowania elektrotryczności CSE09 SMART LINE ze źródłem zasilania
-  - elektrotryczność ścienny drzwiowy typu S 02 lub typu TS 03
-  - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VERSO LED-HO, naprowadza z 4 źródłami LED indywidualnie nadzorowane systemu ATI, o kącie rozsyłu 120 stopni, do pracy w trybie ciągłym TC, z czasem podtrzymywania 1h- typu VDN-4AxT1c1h 4x1LED, z sygnalizacją stanu oprawy.

Dostosowanie budynków ZSGH do wymagań przeciwpożarowych

skala 1:100

Základ údajů investičního „MASTOPROJEKT“ S.C.	
66-200 Gruzínská ul. Chrástovice 115 Střelka, 04-00 460775	
OBJEKT: Bytový dresplu školní Castronimicrino - Hostelských	
ADRES: 86-300 Gruzínská ul. ul. M. Shodovskaya - Chtu 2224	
INVESTOR: ZSGH v Gruzínská	
BRANZA: Ubytování	Registace: Evropská Standard
DATA: 05	UP: Pod. UDAH/MSB/2015
INFR:	