

Odpowiedzi na pytania (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

W związku z pytaniami do zamówienia publicznego na w/w zadanie złożonym przez Wykonawców do dnia **08.09.2020 r.**, na podstawie art. **38 ust. 2, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.** – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), **zamieszcza odpowiedzi na pytania, dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym piśmie.**

Pytanie 1:

Uzupełniono kosztorys ofertowy w poz. nr 11 w dziale poszerzenie o pozycję "Warstwa wyrównawcza z gruntu nasypowego (dowiezionego) o grubości po zagęszczeniu 43 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie (analogia)" - m2 446 , na przekrojach i w opisie nie widnie taka warstwa na poszerzeniu, natomiast na poboczach na przekroju widnieje warstwa z kruszywa 0/63 gr 40 cm, której brak w kosztorysie (powierzchnia pobocza wg kosztorysu ofertowego: 300 m2). Ponadto na planie sytuacyjnym są zaznaczone zjazdy z kruszywa - brak pozycji w kosztorysie i brak przekroju konstrukcyjnego. W pozycji nr 7 widnieje rozbiórka wjazdów z kostki natomiast brak pozycji na ponowne ułożenie wg dokumentacji zjazdy te figurują jako zjazdy z kostki do przełożenia . Dodatkowo na planie sytuacyjnym widnieje oznakowanie poziome 305 mb natomiast kosztorys ofertowy wskazuje zaledwie 13,2 m2 oznakowania do wykonania. podobnie jest z oznakowaniem pionowym: brak w kosztorysie, natomiast na planie sytuacyjnym oznakowanie pionowe jest opisane w zestawieniu znaków jako istniejące do wymiany(12 szt). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, uzupełnienie dokumentacji w tym załączenie stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami.

Odpowiedź 1:

1. Uzupełniono kosztorys ofertowy w poz. nr 11 w dziale poszerzenie o pozycję "Warstwa wyrównawcza z gruntu nasypowego (dowiezionego) o grubości po zagęszczeniu 43 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie (analogia)" - m2 446 , na przekrojach i w opisie nie widnie taka warstwa na poszerzeniu, natomiast na poboczach na przekroju widnieje warstwa z kruszywa 0/63 gr 40 cm, której brak w kosztorysie (powierzchnia pobocza wg kosztorysu ofertowego: 300 m2).

Odpowiedź: Warstwę kruszywa gr 40 cm zastąpiono gruntem nasypowym dowiezionym w ilości 129 m3, poprawiono (uzupełniono) opis pozycji 11.

2. Ponadto na planie sytuacyjnym są zaznaczone zjazdy z kruszywa - brak pozycji w kosztorysie i brak przekroju konstrukcyjnego

Odpowiedź: Zjazdy z kruszywa będą realizowane w drugim etapie realizowanym przez Gminę Czernikowo.

3. W pozycji nr 7 widnieje rozbiórka wjazdów z kostki natomiast brak pozycji na ponowne ułożenie wg dokumentacji zjazdy te figurują jako zjazdy z kostki do przełożenia

Odpowiedź: Poprawiono kosztorys poprzez dodanie pozycji 31.

4. Dodatkowo na planie sytuacyjnym widnieje oznakowanie poziome 305 mb natomiast kosztorys ofertowy wskazuje zaledwie 13,2 m2 oznakowania do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilość - powierzchnię oznakowania poziomego – 13,2 m2 (linii p1b 300 m.b*0,04=12m2 +P4 - 1,22m2).

5. Podobnie jest z oznakowaniem pionowym: brak w kosztorysie, natomiast na planie sytuacyjnym oznakowanie pionowe jest opisane w zestawieniu znaków jako istniejące do wymiany(12 szt).

Odpowiedź: Dodano pozycje kosztorysowe 58 i 59

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 579281-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.
- 3) Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 08.09.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert tj. 15.09.2020 r. **nie ulega zmianie**

godz. 10:00 – składanie ofert

godz. 12:00 – otwarcie ofert

Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszczy


D Y R E K T O R
(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Załączniki:

- 1) Kosztorys ofertowy zamienny z dnia 10.09.2020;
- 2) Zatwierdzenie organizacji ruchu.

Sporządziła:

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 740, email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl