

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Nr sprawy: INFR/270/2022

Dotyczy: postępowania klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów sanitarnych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

W związku z wpłynięciem pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie 1

ZADANIE nr 1 Poz. 1 Baterie z wyciąganą wylewką ma wąż o długości 1,25 mb. Czy Zamawiający dopuszcza baterię zlewozmywakową stojącą z węzem 1,25 mb

Pytanie 2

ZADANIE nr 1 Poz. 4 Czy bateria prysznicowa ma być sama czy w komplecie z węzem natryskowym, słuchawką i uchwytem punktowym?

Pytanie 3

ZADANIE nr 1 Poz. 5 Proszę o uściślenie czy bateria umywalkowa stojąca ma być na pokrętła?

Pytanie 4

ZADANIE nr 1 Poz. 9 Proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego wężyków, gdyż w bateriach ściennych nie występują wężyki

Pytanie 5

ZADANIE nr 1 Poz. 11 Czy Zamawiający dopuszcza brodziki akrylowe zintegrowane z obudową i syfon brodzikowy czyszczony od góry?

Pytanie 6

ZADANIE nr 1 Poz. 16 Czy Zamawiający dopuszcza dolnopłuki o wym. Szer. 44x wys. 32 x gł. 14,7 cm?

Pytanie 7

ZADANIE nr 1 Poz. 17 Czy brodzik do kabiny prysznicowej kwadratowej ma być akrylowy zintegrowany z obudową i syfon brodzikowy czyszczony od góry?

Pytanie 8

ZADANIE nr 1 Poz. 18 Proszę o uściślenie pozycji, gdyż wysokość całkowita kompaktów polskich dostawców to zakres 740-770 mm, a Zamawiający wpisał wys. do 700 mm. Ponadto szer. kompaktu do 300mm nie występuje nawet w kompakcie dla dzieci, bo jest to 330 mm. Standardowe kompakty mają szer. 355 - 360

Pytanie 9

ZADANIE nr 1 Poz. 28 Czy Zamawiający dopuszcza zestaw WC kompakt o wys. 765mm szer. 360 mm oraz zbiornik 3/6 L?

Pytanie 10

ZADANIE nr 1 Poz. 9 W komplecie z baterią ścienną nie występują wężyki podłączeniowe.

Pytanie 11

ZADANIE nr 1 Poz. 10 Czym ma być bateria w kolorze miedzi, czy wykonana z mosiądzu w kolorze chrom?

Pytanie 12

ZADANIE nr 1 Poz. 22 i 23 Czy umywalki mają być szerokości 55 czy 56,5 cm?

Pytanie 13

ZADANIE nr 2 Poz. 1 Czy ogrzewacz ma być w komplecie z baterią białą lub chrom, czy bez baterii nad lub podumywalkowy?

Pytanie 14

ZADANIE nr 2 Poz.5 Jaka pojemność ogrzewacza?

Pytanie 15

ZADANIE nr 2 Poz. 13 Jaka średnica pompy cyrkulacyjnej?

Pytanie 16

ZADANIE nr 2 Poz. 15 Czy ma być ogrzewacz przepływowy 3500W czy pojemności 80 czy 100 l?

Pytanie 17

ZADANIE nr 3 Poz. 12 i 13 Jaki gwint przyłączeniowy głowicy termostatycznej?

Pytanie 18

ZADANIE nr 3 Poz. 16, 17, 18 Czy kształtki mają być z PP czy PVC-HT?

Pytanie 19

ZADANIE nr 3 Poz. 42 i 43 Perlatory z gwintem GW M22 czy GZ M24?

Pytanie 20

ZADANIE nr 3 Poz. 48 i 49 Redukcje ocynk czy mosiądz?

Pytanie 21

ZADANIE nr 3 Poz. 50 Czy ma być nypel redukcyjny, zwykła redukcja czy redukcja mufowo-nypłowa?

Pytanie 22

ZADANIE nr 3 Poz. 65 Śrubunek ocynk czy mosiądz?

Pytanie 23

ZADANIE nr 3 Poz. 74 Wężyk 1/2x1/2 czy 1/2x3/8?

Pytanie 24

ZADANIE nr 4 Poz. 3 Zawór 1/2x1/2 czy 1/2x3/8 czy 1/2x3/4?

Pytanie 25

ZADANIE nr 4 Poz. 4, 5, 6 Jakie ciśnienie zaworów bezpieczeństwa?

Pytanie 26

ZADANIE nr 4 Poz. 8 Zawór powrotny występuje bez głowicy.

Pytanie 27

ZADANIE nr 4 Poz. 9 Zawór grzybkowy czy kulowy?

Pytanie 28

ZADANIE nr 4 Poz. 32 i 33 Czy zawór spustowy czy napełniający?

Pytanie 29

ZADANIE nr 4 Poz. 36 Zawór prosty czy kątowy?

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza baterię zlewozmywakową stojącą z węzłem 1,25mb.

Odpowiedź na pytanie 2

Opis przedmiotu dotyczy samej baterii.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia: Bateria stojąca umywalkowa na pokrętła z wylewką górną, chromowana, obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, regulator strumienia M22x1, przyłącza elastyczne G 3/8 cala.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wykreśla parametry: Bateria umywalkowa ścienna, jednouchwytowa z mieszaczem 1/2" (f15) w skład kompletu wchodzi: bateria, ~~wężyki do ciepłej i zimnej wody~~, komplet uszczelek i podkładek do zamocowania baterii.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie dopuszcza brodzików akrylowych.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający dopuszcza dolnopłuki o wym. 44x32x14,7cm (szer. x wys. x gł.).

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający doprecyzowuje parametry: **brodzik akrylowy zintegrowany z obudową i syfonem brodzikowym czyszczonym od góry.**

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający modyfikuje parametry: Muszla WC kompaktowa, zestaw kompaktowy ze spłuczką ceramiczną, odpływ poziomy, **wys. ze spłuczką do 770 mm, szer. do 360 mm, dł. do 700 mm.**

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający dopuszcza zestaw WC kompakt o wy. 765mm szer. 360mm oraz zbiornik 3/6l.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Bateria zlewozmywakowa stojąca 1/2" kompletny zestaw montażowy, jednouchwytowa, z mieszaczem wody, wyposażona w perlator, obrót w zakresie 360 stopni, w komplecie zestaw mocujący oraz wężyki montażowe w oplocie metalowym, **materiał: mosiądz, kolor chrom**, otwór mocujący 30mm, zasięg wylewki 20 cm, wymiary (szerokość/wysokość) 14/23,5cm.

Odpowiedź na pytanie 12

W zakresie pozycji nr 22: parametry pozostają bez zmian

W zakresie pozycji nr 23: Zamawiający modyfikuje parametry: Umywalka **55 x 46,5 cm** z otworem pod baterię stojącą i przelewem, wisząca, kolor biały.

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Przepływowy podgrzewacz wody 3700W, 230V, napięcie znamionowe 1/N/PE - 230 V 50, **bateria chrom.**

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Przepływowy podgrzewacz wody **poj. 80L**, 1800W, 230V, zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą emalii ceramicznej, chroni przed korozją, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Pompa cyrkulacyjna CWU pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, pompa bezdławnicowa o stałej prędkości obrotowej do montażu na rurociągu. Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu. Korpus pompy z brązu, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wał ceramiczny z węglowymi łożyskami ślizgowymi impregnowanymi żywicą. Maks. ciśnienie robocze 10 bar, moc znamionowa P2: 30W, Zasilanie 230V, **średnica fi 50.**

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Przepływowy podgrzewacz wody - **min. 80L max. 100 L**, 3500W, 230V, zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą emalii ceramicznej, chroni przed korozją, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa.

Odpowiedź na pytanie 17

W zakresie pozycji nr 12: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Głowica termostaticzna do zaworu termostaticznego 1/2" **gwint 1/2**,

W zakresie pozycji nr 13: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Głowica termostaticzna do zaworu termostaticznego 3/4" **gwint 3/4**.

Odpowiedź na pytanie 18

W zakresie pozycji nr 16: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Kolano PCV 50mm 90st **Kształtki z PVC HT**,

W zakresie pozycji nr 17: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Kolano PCV fi 50 ką 45 **Kształtki z PVC HT**,

W zakresie pozycji nr 18: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Kolano PCV fi 50 ką 67 **Kształtki z PVC HT**.

Odpowiedź na pytanie 19

W zakresie pozycji nr 42: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Perlator do baterii umywalkowych 1/2" gwint zewnętrzny **GW M21**,

W zakresie pozycji nr 43: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Perlator do baterii umywalkowych 3/4" gwint zewnętrzny **GZ M23**,

Odpowiedź na pytanie 20

W zakresie pozycji nr 48: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Redukcja 6/4" x 1" **mosiądz**,

W zakresie pozycji nr 49: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Redukcja 6/4" x 5/4" **mosiądz**.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Redukcja do wężyków z 1/2" na 3/8" nikiowane, **zwykła redukcja**.

Odpowiedź na pytanie 22

Błędne odniesienie się do pozycji, nie dotyczy ona śrubunku.

Odpowiedź na pytanie 23

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Wążek ciśnieniowy do wody 1/2" o długości 40 cm, **wążek 1/2" x 1/2"**.

Odpowiedź na pytanie 24

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór kątowny **1/2 x 1/2**.

Odpowiedź na pytanie 25

W zakresie pozycji nr 4: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór bezpieczeństwa kątowny fi 25 **ciśnienie 6 Bar**,

W zakresie pozycji nr 5: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór bezpieczeństwa kątowny fi 32 **ciśnienie 6 Bar**,

W zakresie pozycji nr 6: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór bezpieczeństwa kątowny fi 40 **ciśnienie 6 Bar**.

Odpowiedź na pytanie 26

Zamawiający wykreśla parametr: Zawór grzejnikowy powrotny z odcięciem na klucz imbusowy (dolny) prosty 1/2" **z głowicą.**

Odpowiedź na pytanie 27

Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór kątowy 1/2"x3/4" **grzybkowy.**

Odpowiedź na pytanie 28

W zakresie pozycji nr 32: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki 1/2" **napelniający,**

W zakresie pozycji nr 33: Zamawiający doprecyzowuje parametry: Zawór spustowy uniwersalny do spłuczki 3/8" **napelniający.**

Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający doprecyzowuje zapisy: Zawór termostatyczny 1/2" z pokrętkiem, **prosty.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ.


W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza informację na stronie przedmiotowego postępowania wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem do SWZ.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy dla zadań 1-4

Z poważaniem

**KOMENDANT 2 WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2 WOG**



Marta SZCZUREK

Dorota MORYC
15.06.2022 r.
T:2712
Sekcja Zamówień Publicznych