



USTAWIENIA:

EKS 1

Wariantysterowania 16 lub 17

Kontrolaciągłościlinii - TAK

Wejście 1 - sposób zadziałania - NC

Wejście 2 - sposób zadziałania - NO

EKS 2, EKS 3

Wariantysterowania taki sam jak dla EKS 1

Kontrolaciągłościlinii - NIE

Wejście 1, wejście 2 - sposób zadziałania - NO

 Dawid RZÓSKA ul. Oksywska 5 85 - 753 Bydgoszcz	TYTUŁ OPRACOWANIA:	BRANŻA:
	System SSP w budynku Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. Gen. Stanisława Maczka	SYSTEM SYGNALIZACJA POŻARU
	ADRES:	DATA: 05.2023
	ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy	
	INWESTOR:	NR RYS.
	Województwo Kujawsko - Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2	SSP/9
TYTUŁ RYSUNKU:		
SCHEMAT MODUŁU EKS		
Opracował:	mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19
Sprawdził:	inż. Aleksander Michalski	KI-II-7342-97/98