


LEGENDA

- DOR-4046 + G-40
- DOT-6046 + G-40
- TUN-6046 + G-40
- ROP-4001M + RM-60R
- SAL-4001 + G-40S
- EKS-4001 + 1xEKS (4xEKS)
- EKS-4001W
- SAO-P8 + AWOZ-125S
- UCS-6000 8A(1x8A) + 2xAKU 7,5Ah
- ZSP100-2.5A-18

INTERNAT I

I piętro

L.p.	nazwa pom.	posadzka	pow.
I 201	ŚWIETLICA	panele	XXXX m²
I 202	JADALNIA		XXXX m²
202 A	POKÓJ ZABAW	wykl. dywan.	XXXX m²
202 B	JADALNIA	wykl. pcv	XXXX m²
202 C	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
202 D	KORYTARZ	plytki	XXXX m²
I 203	ŚWIETLICA	wykl. dyw.	XXXX m²
I 104	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	bet.	XXXX m²
I 205	SYPIALNIA		XXXX m²
205 A	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
205 B	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
205 C	SYPIALNIA	tarkett	XXXX m²
205 D	KORYTARZ	tarkett	XXXX m²
I 206	SYPIALNIA		XXXX m²
206 A	SYPIALNIA	wykl. dyw.	XXXX m²
206 B	SYPIALNIA	wykl. dyw.	XXXX m²
206 C	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
206 D	KORYTARZ	plytki	XXXX m²
I 207	ŚWIETLICA	panele	XXXX m²
I 208	ŚWIETLICA	panele	XXXX m²
I 209	SYPIALNIA		XXXX m²
209 A	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
209 B	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
209 C	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
209 D	KORYTARZ	plytki	XXXX m²
I 210	ŚWIETLICA	wykl. pcv	XXXX m²
I 211	SYPIALNIA		XXXX m²
211 A	ŁAZIENKA	plytki	XXXX m²
211 B	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
211 C	SYPIALNIA	wykl. dywan.	XXXX m²
211 D	KORYTARZ	tarkett	XXXX m²



ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ SSP - CZUJKI WRAZ Z ISTNIEJĄCYM OKABLOWANIEM NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I ZUTYLIZOWAĆ - KONDYGNACJA PARTERU I PIĘTRA NOWĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ W KANAŁACH PVC 20x30

 Dawid RZÓSKA ul. Oksywska 5 85 – 753 Bydgoszcz	TYTUŁ OPRACOWANIA: System SSP w budynku Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. Gen. Stanisława Maczka		BRANŻA: SYSTEM SYGNALIZACJA POŻARU
	ADRES: ul. Akademicka 3 w Bydgoszczy		DATA: 05.2023
	INWESTOR: Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Pl. Teatralny 2		NR RYS.
			SSP/4
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA SSP (SEGMENT I)			
Opracował:	mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19	
Sprawił:	inż. Aleksander Michalski	KI-II-7342-97/98	