


# Rozdzielnica RE.D



Oświetlenie

| Numer obwodu                | 01                  | 02                            | 03                    | 04                      | 05                           | 06                          | 07                       | 08  | 09                                 | 10                                    | 11  | 12   | 13      |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------|
| Nazwa odbioru               | Zasilanie z RGnN K2 | Ochronnik przeciwprzepięciowy | Sygnalizacja napięcia | Gniazdo 3F w Maszynowni | Gniazda wtykowe w Maszynowni | Gniazda wtykowe w Podszyciu | Oświetlenie szynu dźwigu | Kaseta zas.-ster. stacjonarna dla kabiny dźwigu | Oświetlenie pomieszczeń maszynowni | Oświetlenie Aw pomieszczeń maszynowni | Oświetlenie wejść kondygnacyjnych do dźwigu | Oświetlenie Aw wejść kondygnacyjnych do dźwigu | Rezerwa |
| Pi[kW]/Pmax[kW]             | 7,6/7,6             | 5kA/1,2kV                     |                       | 3,0                     | 1,0                          | 1,0                         | 0,4                      | 0,4   | 0,3                                | 0,1                                   | 0,3   | 0,1  | 1,0     |
| Typ przewodu                | YKXSzo              | 15kA                          |                       | YDYzo                   | YDYzo                        | YDYzo                       | YKYzo                    | YKYzo   | YDYzo                              | YDYzo                                 | YKYzo                                       | YKYzo  |         |
| Przekrój [mm <sup>2</sup> ] | 5x10                | 8/20 μs                       |                       | 5x2,5                   | 3x2,5                        | 3x2,5                       | 3x2,5                    | 3x2,5   | 3x1,5                              | 4x1,5                                 | 3x2,5                                       | 4x2,5  |         |

SYMAGE Szymon Wąciór  
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY  
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA  
08.2020

## Rozdzielnica RE.D

BRANŻA  
IE

Projektant  
mgr inż. Ryszard Kulczak  
NBGP V.-7342/3/79/98

NR RYSUNKU

IE-13

NR ARKUSZA

1/2

PROJEKT

DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO  
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24, DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55

FAZA  
PW

ETAP