

	<b>ZAWIADOMIENIE</b>
	<b>Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w m. Radłówek 32 na terenie Gminy Inowrocław</b>

<b>I.</b>	<b>W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:</b>
-----------	---

<b>1.</b>	<p>w celu złożenia oferty proszę o uzupełnienie informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na jakiej wysokości będzie posadowiona jednostka zewnętrzna, czy będzie to ściana, czy dach budynku?</li><li>- jaka odległość jednostki wewnętrznej od zewnętrznej</li><li>- jaka odległość od jednostki zewnętrznej do rozdzielni</li></ul>
	<p><b>Jednostka zewnętrzna posadowiona na ścianie budynku wys. od 3,0 do 3,5 mb; Grubość ściany ok. 40 cm; Odległość do rozdzielni ok. 10,5 m.</b></p>

<b>2.</b>	<p>Jaka jest orientacyjna odległość między rozdzielnią zasilającą budynek z której będzie poprowadzone zasilanie a docelowym miejscem montażu klimatyzatora?</p>
	<p><b>ok. 10,5 m.</b></p>

<b>3.</b>	<p>Jaka będzie odległość orientacyjna pomiędzy zamontowaną jednostką zewnętrzną a wewnętrzną?</p>
	<p><b>Grubość ściany ok. 40 cm.</b></p>

<b>4.</b>	<p>Na jakiej wysokości przewidziano montaż urządzeń?</p>
	<p><b>Od 3,0 do 3,5 mb.</b></p>

<b>5.</b>	Czy odpływ skroplin ma być grawitacyjny czy też istnieje konieczność montażu pompki skroplin?
	<b>Odpływ grawitacyjny.</b>

<b>6.</b>	Czy klimatyzator ma mieć dodatkową opcję sterowania zdalnego przez telefon w sieci lokalnej (budynku) a jeśli tak to czy jest zapewniony dostęp do zasięgu routera sieci Wifi?
	<b>Brak sterowania zdalnego.</b>

<b>7.</b>	witam czy jakieś warunki montażu można się dowiedzieć? czy zasilanie z szafy elektrycznej czy z gniazdka najbliższego? montaż jednostki zewnętrznej na elewacji/dachu? Odprowadzenie skroplin grawitacyjne na dwór, wpięcie do kanalizacji z pompką skroplin?
	<b>Zasilanie z rozdzielnic elektrycznej; Montaż jednostki na elewacji; Odprowadzenie skroplin grawitacyjne;</b>

<b>8.</b>	proszę powiedzieć czy przeglądy gwarancyjne mają być zawarte w ofercie? jeżeli tak to czy na okres 36 miesięcy - 6 przeglądów czy na okres gwarancji? 60 miesięcy czyli 10 przeglądów?
	<b>Zamówienia nie obejmuje przeglądów gwarancyjnych.</b>