

PRZEKRÓJ A-A

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i wykończenia powierzchni w szczególności elementy ruchome należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w Projekcie Technicznym.
5. Wyposażenie obiektu w instalacje wykonać zgodnie z Projektami Technicznymi branzowymi (sanitarnymi i elektrycznymi).
6. Należy skoordynować branże a w razie rozbieżnosci, niejasności skontaktowac się z projektantami.

1.

BOISKO - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
-mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM- grubość 8-10 mm
-mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR - grubość 8-10 mm
-mata elastyczna typu ET – mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza poliuretanowego i SBR - grubość 35 mm
- miał kamienny (frakcja 0,4 mm) - grubość 20 mm
-kliniec łamany (frakcja 30 mm) – warstwa nośna (s) - grubość 100 mm
-kliniec łamany (frakcja 60 mm) – warstwa nośna - grubość 100 mm
-piasek średnioziarnisty, zagęszczony - grubość 150 mm
- warstwa gruntu do wymiany wg PT konstrukcji zgodnie z opinią badań gruntu
-grunt rodzimy

2.

warstwa chłonna wód opadowych wokół boiska :
- kliniec łamany , frakcja 30mm, warstwa gr.10cm
- kliniec łamany , frakcja 60mm, warstwa gr.10cm
- warstwa chłonna - piasek średnioziarnisty, zagęszczony, gr.15cm

obrzeże betonowe wokół boiska o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej obniżone o 2cm niżej niż płyta boiska w celu spływu wody na warstwy żwiru. Analogicznie wykonać obrzeże chodnika.

3.

utwardzenia z kostki betonowej o gr. 6cm (kolor szary) na podsypce piaskowej stabilizowanej o gr. 10cm i zagęszczanym piasku o gr. 20cm, spadek 5%=2,86° za zewnątrz boiska

4.

obrys wiaty - zadaszenia boiska, (skrajna zewnętrzna krawędź słupów)
Wiata o konstrukcji stalowej z przekryciem dachu z powłoki PCV trudnozapalnej (reakcja na ogień b-2s-d0)

5.

piłkochwyty o wysokości 6,0 m - Długość 148,70 mb z dwoma bramami/furtkami o szer.2,4m i wys.2,2 m
- Siatka polipropylenowa , wielkość oczka 4x4cm, grubość 5m, kolor zielony
- słupki stalowe
- fundamenty betonowe wg wytycznych producenta

MONARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA INWESTYCJI
MONIKA SZUMIELSKA

Pracownia :
ul. Okrężna 10/14 , 64-100 Leszno
tel. 691 126 007
monika@monarch.com.pl
Siedziba :
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00

TEMAT
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z WIATĄ (ZADASZENIEM) NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA "PROGRAM OLIMPIA - PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTĘPÓW REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH"

ADRES INWESTYCJI
działki nr 1517/1,1516/3
obręb 0001 Gostyń, jednostka 300402_4 Gostyń
ul.Wrocławska 10, 63-800 Gostyń

NR RYS.		SKALA
A05.	**PRZEKRÓJ A-A**	1:100
BRANŻA ARCHITEKTURA	Projektant : ***mgr inż. arch. Monika SZUMIELSKA*** uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 16/WPOKK/2012	
BRANŻA ARCHITEKTURA	Sprawdzający : mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW OLEJNIK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 10/WPOKK/2017	STADIUM OPRACOWANIA PAB DATA 09'2023 NR STRONY