



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo  
Referat Rolnictwa i Budownictwa  
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49  
e-mail: [sekretariat@jezewo.eu](mailto:sekretariat@jezewo.eu)  
[www.bip.jezewo.eu](http://www.bip.jezewo.eu)

**Gmina Jezewo**

ul. Świecka 12  
86-131 Jezewo

NIP: 559-11-30-659 REGON: 092251015

RRiB.271.5.2022

Jezewo, dn. 05.05.2022 r.

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Jezewie**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 02.05.2022 r. poniższe zapytanie:

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający opisał minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej z wypełnieniem korkowym. W naszym klimacie, gdzie jest dużo deszczów i długie zimy, takie wypełnienie się nie sprawdza. Preferowane jest raczej w krajach południowej Europy. Poza tym jest droгим rozwiązaniem i trudno dostępnym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na system nawierzchni z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej z wypełnieniem EPDM z recyklingu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawiony system nawierzchni z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej z wypełnieniem EPDM z recyklingu.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o dopuszczenie systemu równoważnego ze sztucznej trawy o parametrach poniżej:

Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm

Dtex: min. 17 700

Ciężar włókna: min. 1700 g/m<sup>2</sup>

Grubość włókna (monofil): min. 320 mikronów

Grubość włókna (fibryl): min. 115 mikronów

Całkowita waga nawierzchni: min. 2 800 g/m<sup>2</sup>

Ilość pęczków: min. 10 000/m<sup>2</sup>

Gęstość - Ilość włókien: min. 140 000/m<sup>2</sup>

Kolor: min. dwa kolory włókien

Przepuszczalność wody przez system: min. 1450 mm/h

Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu min. 50 N

Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 124 N

Wypełnienie nawierzchni: granulaty gumowy EPDM z recyklingu, piasek kwarcowy

Mata prefabrykowana: min. 10mm o gęstości 0,19 g/cm<sup>3</sup>.

Proponowana nawierzchnia ma większość parametrów wyższych od wymaganych, w tym najważniejsze dtex, gęstość oraz wytrzymałość na wyrywanie włókna, więc proponujemy produkt lepszy. Posiada ona komplet wymaganych dokumentów na system trawa, mata i zasyp EPDM z recyklingu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**


Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy o przedstawionych parametrach.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zaakceptuje producenta trawy, który posiada licencje FIFA tzw. FIFA License, a oferowany produkt spełnia aktualne wymagania FIFA na poziomie FIFA Quality Pro? Grupa producentów tzw. FPP „Preferowani Producenci FIFA” to zawężona grupa wybranych producentów. Zamawiający wymaga produktu spełniającego wymagania FIFA, a takie produkty są oferowane także przez Producentów trawy z licencją FIFA. Raporty z badań laboratoryjnych przygotowane przez laboratorium AUTORYZOWANE przez FIFA są wystarczającym wyznacznikiem jakości i trwałości.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zaakceptuje producenta trawy który posiada licencje FIFA, a oferowany produkt spełnia aktualne wymagania FIFA na poziomie FIFA Quality Pro.



WÓJT  
Małgorzata Rakowicz  
mgr Małgorzata Rakowicz

#### **Otrzymują:**

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

---

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach  
tel. 52 33 078 24  
e-mail: [m.lach@jezewo.eu](mailto:m.lach@jezewo.eu)