



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2021 r.

BZP.271.14.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Malczewskiego**”

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy – **zestaw pytań nr 1 i 2** (treść zapytań poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuję:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

W uzgodnieniu z TD S.A. TD/OGL/OME/2020-04/20/0000018 napisano "należy zawrzeć umowę najmu słupów nN w celu zawieszenia opraw i przewodu" - czy taką umowę zawarto, czy będzie to leżeć po stronie wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zawarcie tej umowy leży w gestii inwestora, tj. Miasta Jastrzębie-Zdrój. Będzie ona zawarta po zakończeniu inwestycji w oparciu o protokół końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie realizował zadanie zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez TAURON Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 2:

Uzgodnienie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji IKI.7021.16.14e.2019.FB "przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przebudów" - zamawiający ma tu na myśli wyłączenia i dopuszczenia brygad do prac na wyłączeniu sieci w TD. S.A?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy uwzględnić dopuszczenie do wyłączeń i przebudów przez Miasto Jastrzębie-Zdrój dotyczące oświetlenia ulicznego oraz TD. S.A. na podstawie pism nr: TD/OGL/OME/2020-04-20/0000018, TD/OGL/OME/2020-03-26/0000014 pod kątem kolizji.

Pytanie nr 3:

Zamawiający podał czas na wykonanie zadania 40 dni od podpisania umowy, jednocześnie w SWZ zapisano że wymaga się opracowania projektu organizacji ruchu i uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego - załatwienie tych spraw wymaga około 30 dni, wykonawca może więc nie zdążyć wykonać zadania w terminie 40 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Decyzję projektu organizacji ruchu i uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w Urzędzie Miasta przy złożeniu **kompletu dokumentów** można uzyskać w terminie maksymalnie do 14 dni. W międzyczasie

Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

W trosce o środowisko naturalne używamy papieru pochodzącego z recyklingu.

www.jastrzebie.pl

wykonawca może przygotowywać organizację placu budowy, wykonywać prace, które nie będą kolidowały z zajęciem pasa drogowego. Podtrzymuje się termin wykonania 40 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 4:

Proszę o ponowne dodanie pliku .ath (przedmiar do odczytu), przy próbie otworzenia lub samego odczytu pliku pojawia się błąd - nie można otworzyć pliku.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W załączeniu ponownie przedmiar w formacie .ath.

Pytanie nr 5:

Dot. Warunki przyłączenia do sieci TD S.A.: czy wykonawca dobrze zrozumiał że szafki licznikowe TL 1 i TL 2 wraz z zawieszeniem kompletnych zestawów złączowopomiarowych na słupach zamontuje TAURON Dystrybucja S.A.? proszę o dokładne sprecyzowanie jakie prace w tym zakresie są po stronie wykonawcy a jakie po stronie TD S.A.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Szafki licznikowe TL 1 i TL 2 wraz z zawieszeniem kompletnych zestawów złączowo-pomiarowych na słupach zamontuje TAURON Dystrybucja S.A.

Wg WTP pkt 4 „granicą eksploatacji jest miejsce dostarczenia energii elektrycznej, zaciski prądowe aparatu zalicznikowego w zestawie złączowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy”.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1:

Zastrzeżenia co do projektu umowy: dot. paragraf 7 pkt. 3. "Odzież robocza, którą Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników, winna posiadać widoczne logo firmy. Logo firmy posiadać również mają pojazdy użyte do realizacji zamówienia. Przedmiotowe wymogi dotyczą również podwykonawcy." - żadne przepisy nie nakazują wykonawcy, aby jego pojazdy posiadały logo. Wykonawca informuje, że nie posiada loga, więc nie ma go również na jego pojazdach. Ubrania robocze, które wykonawca zapewnia pracownikom również nie posiadają loga, czy nazwy firmy, gdyż żadne przepisy wprost tego nie nakazują. Wykonawca zapewnia każdemu pracownikowi identyczne ubrania robocze: spodnie robocze, koszulka odblaskowa, kurtka robocza, buty robocze, polar, kask/ hełm ochronny, rękawice robocze.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Informacje zawarte w projekcie budowlanym (stanowiące wytyczne do planu BIOZ) wskazują na konieczność identyfikacji przynależności do danej firmy. W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie.

Ponadto w nawiązaniu do brzmienia § 7 ust. 3 projektowanych postanowień umownych informuję, iż poprzez „logo” Zamawiający rozumie nazwę firmy lub znak graficzny umożliwiający identyfikację, o której mowa powyżej.

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 3 w związku z art. 271 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: **11.06.2021 r. do godz. 10.00,**
- termin otwarcia ofert: **11.06.2021 r. godz. 11:00.**
- termin związania ofertą: **do dnia 10.07.2021 r.**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy:

- 1. Rozdziału 17 pkt 1 - „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje brzmienie:**
„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **Platformy** nie później niż **do dnia 11.06.2021 r., do godz. 10:00.**”
- 2. Rozdziału 18 pkt 1 - „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje brzmienie:**
„1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 11.06.2021 r. o godz. 11:00.**”
- 3. Rozdziału 19 pkt 1 - „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:**
„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 10.07.2021 r.**”

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Barbara Chodakowska

W załączeniu:

Przedmiar – plik w formacie .ath

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a