

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 27.05.2021 r. pytanie 4 odpowiedział, iż nie przewiduje wymiany parapetów zewnętrznych. Z uwagi na docieplenie ścian zewnętrznych, a także przyjęte demontaże parapetów w przedmiarze koniecznym jest wymiana parapetów. Czy parapety mają zostać wykonane również z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym o grubości 0,5 mm ? Tak jak pozostałe obróbki?

GMINA ROCOWO

ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo
NIP 562-17-11-384, Reg. 092351216
tel. 52 30 24 185

Rogowo dn. 2 czerwca 2021r.

RIDiGP. 271.1.3.2021.ZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 31 maja 2021r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącym postępowania przetargowego pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie**” wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 27.05.2021 r. pytanie 4 odpowiedział, iż nie przewiduje wymiany parapetów zewnętrznych. Z uwagi na docieplenie ścian zewnętrznych, a także przyjęte demontaże parapetów w przedmiarze koniecznym jest wymiana parapetów. Czy parapety mają zostać wykonane również z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym o grubości 0,5 mm ? Tak jak pozostałe obróbki?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją budowlaną parapety zewnętrzne powinny być wykonane również z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym o grubości 0,5 mm i koszt ich wymiany należy uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu z dnia 7 czerwca 2021r. **do dnia 11 czerwca 2021r. do godz. 10:00.**

JW



WÓJT
Tomasz Michalczak