



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie fundamentowe, taśmę prowadzić pod folią, chudym betonem. Bednarkę wyprowadzić do złącz kontrolnych.
	złącze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z drugiej strony złącza połączyć z słupem konstrukcyjnym pełniącym rolę przewodu odprowadzającego.
	obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

Tytuł rys.: SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY RG				
Obiekt: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY W RASZKOWIE STRZELNICA BRACTWO KURKOWE				
Lokalizacja: 63-440 Raszków, ul. Wodna, dz. nr 65/6, obręb 0001, i ewid. 301706 4 - Raszków				
Inwestor: Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków				
Projektant specjalności instalacyjnej	mgr inż. Wojciech Gąsiorek	WKP/0392/PWOE/12	15.02.2018	Podpis:
Asystent proj.	Sebastian Drajer	-	15.02.2018	Podpis:
Sprawdzający specjalności instalacyjnej	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	15.02.2018	Podpis:

ul. Rzemieślnicza 8 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. 603 77 80 34

projekt budowlany	
Skala: 1:100	Nr rys.: IE-04