



Aleksandrów Kujawski, dnia 05.12.2024 r.

ZP.271.25.2024.EW

Zapytanie nr 5

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 05.12.2024 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.25.2024.EW pn. „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Stawki, działka nr 240/2 przy ul. Sportowej, Gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Czy do szafy z rejestratorem będzie podłączony internet (ewentualnie jaki - światłowód czy może GSM), czy my musimy doprowadzić światłowód czy zastosować router GSM.

Czy szafa do rejestratora ma być mechanicznie wentylowana.

Jakiego koloru zastosować puszkę na słupach : siwe, czy czarne

Odpowiedź:

1. Zastosować router GSM
2. Szafa nie musi być mechanicznie wentylowana
3. Zastosować siwą puszkę.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski