



Kanclerz

07.03.2024 r.

Centralny nr postępowania: ZP/35/055/U/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę naprawy polegająca na wymianie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z utylizacją demontowanych czujek jonizacyjnych w Domu Studenckim nr 8 Politechniki Gdańskiej

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 6

Czy Zamawiający zakłada wymianę istniejącego okablowania pętlowego na nowe? Czy dopuszcza pozostawienie i wykorzystanie istniejącego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany okablowania, dopuszcza wykorzystanie istniejącego.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza układanie nowych przewodów natynkowo w listewkach instalacyjnych, czy wymaga bruzdowania i ułożenia okablowania pod tynkiem, wraz z jego uzupełnieniem i przywróceniem powierzchni do stanu pierwotnego?

Odpowiedź:

W tym zadaniu Zamawiający nie przewiduje łączenia centrali SSP w DS-8 z istniejącą siecią central.

Pytanie 8

Czy do DS8 jest doprowadzona infrastruktura kablowa zapewniająca połączenie z istniejącą siecią central PG? Jeżeli takiej infrastruktury nie ma, to czy ma zostać wykonana w niniejszym przedsięwzięciu? Czy ten zakres będzie wykonany w odrębnym zadaniu?

Odpowiedź:

W tym zadaniu Zamawiający nie przewiduje łączenia centrali SSP w DS-8 z istniejącą siecią central.

Wszystkie udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Miler

.....
(Kierownik Zamawiającego /osoba upoważniona)