

Obiekt: Kryta Pływalnia AWF we Wrocławiu

Harmonogram badań wody niecki basenu sportowego w 2022/2023

Wskaźnik	Miesiąc/dzień miesiąca																											
	Styczeń (2023)		Luty (2023)		Marzec (2023)		Kwiecień (2023)		Maj (2023)		Czerwiec (2023)		Lipiec (2023)		Sierpień (2022)		Wrzesień (2022)		Październik (2022)		Listopad (2022)		Grudzień (2022)					
Escherichia coli	7	21	3	17	3	17	7	21	5	19	2	16	7	14	Przerwa techniczna						14	23	7	21	4	18	2	16
Pseudomonas aeruginosa	7	21	3	17	3	17	7	21	5	19	2	16	7	14							14	23	7	21	4	18	2	16
Ogólna liczba bakterii w 36±2°C /48 godz.		21		17		17		21		19		16		14							14			21		18		16
Mętność		21		17		17		21		19		16		14							14			21		18		16
Chloroform				17						19											14					18		
Σ THM				17						19											14					18		
Utlenialność		21		17		17		21		19		16		14							14			21		18		16
Azotany				17						19											14					18		
Pakiet: redox, chlor wolny, chlor związany, pH	7	21	3	17	3	17	7	21	5	19	2	16	7	14							14	23	7	21	4	18	2	16