LEGENDA :

	Oznaczenie:
Jezdnia drogi o szer. 4,5–5,0 m – nawierzchnia bitumiczna	
Zjazd – kostka brukowa betonowa	
Pobocze utwardzone – kostka brukowa betonowa	
Pobocze gruntowe szer. 0,75 m – nawierzchnia tłuczniowa	
projektowana linia oświetleniowa w osłonie rurowej karbowanej fi 75	
projektowana linia oświetleniowa w osłonie rurowej gładkościennej fi75	
projektowany słup oświetlenia ulicznego wraz z oprawą LED	

OSŁONY RUROWE
J – osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.8m
K – osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.9m
L – osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.10
Ł – osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.6m
M – osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.6m
N – osłona kablowa gładkościenna fi75 dł.8m
O – osłona kablowa przewiertu sterowanego fi110 dł.8m

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Temat:	„Budowa sieci oświetlenia na ul.Jesionowej w Jastrzębiu – Zdroju"	
Inwestor:	Miasto Jastrzębie – Zdrój	Rys.Nr 1_3
Branża:	ELEKTRYCZNA	
Rysunek:	Plan budowy sieci oświetlenia ulicznego ETAP III	skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Dariusz Turniak upr. bud. SLK/5811/PBE/15	Data: 09.2022