Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

niepowietrzne linia słupowe

Nr uzgodnienia 24-2470/2023 dnia 27.02.2023

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wnioskonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi ...

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy

Aneta Małkowska
Czytelny podpis
Zarządzanie Zasobami
Infrastruktury i Obsługi Klienta

LEGENDA :

	Oznaczenie:
Jezdnia drogi wewnętrznej o szerokości 4,5m – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	
Zjazd indywidualny – nawierzchnia bitumiczna	
Projektowany przebieg kanalizacji deszczowej:	—Kd—Kd—

Studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm:
- z włazami typu ciężkiego z żeliwa szarego, ryglowane.
- Studnie kanalizacyjne żelbetowe.
- Regulację wysokości studzienek należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównawczych.
- Studnie (dno, kręgi, płyty oraz pierścienie odciążające) należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004 jako prefabrykowane z typowych elementów. Kręgi żelbetowe wykonane z betonu C35/45 wg PN – EN 206/1.
- Kręgi żelbetowe o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <5% i mrozoodporności F-50, łączone na uszczelki.
- Studnie kanalizacyjne posadowione na betonie klasy C12/15 o grubości 10cm. Jako zwieńczenia studzienek stosować włazy kanałowe żeliwne DN600 klasy: D400 (wg PN – EN 124).
- Otwory pod przewody w studniach powinny być wykonane w zakładzie prefabrykacji jako przejścia szczelne.
- Studnie muszą posiadać aprobatę IBDiM.

stDl.4

Studzienka ściekowa Ø 500 mm z kręgów betonowych z betonu klasy min. C35/45:
- nasiąkliwość <5% i mrozoodporność F – 50,
- łączone na uszczelki, prefabrykowane Ø500 mm z osadnikiem głębokości ok.95 cm;
- dla wpustów deszczowych należy zastosować włazy z żeliwa szarego zgodnie z PN – EN 124, zabezpieczeniem przed ich demontażem przez osoby niepowołane.
- Każdy wpust należy wyposażyć w pierścień odciążający oraz kosz podczyszczający;
- Studzienka wpustu deszczowego z kratą żeliwną, uchylną z ryglem i śrubą.
- Studnie wpustowe należy wykonać na płycie żelbetowej klasy C12/15 o grubości 0,15m i średnicy Ø 1200mm zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o grubości 10 cm;

KII/22

ALDA

BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Temat:	„Projekt budowy i przebudowy ul. Jesionowej w Jastrzębiu Zdroju – Etap IV"	
Inwestor:	Miasto Jastrzębie – Zdrój	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA, INSTALACYJNA	
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu – ETAP IV	skala: 1:500
Projektant:	mgr inż. Kinga Miaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Data: 01.2023