



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 28.03.22 r.

IKI.7021.16.21.2022.FB

**Biuro Projektowo-Usługowe
„ALDA” S.C.
Hanna i Janusz Franiczek
Ul. Skrzyszowska 39C
44-300 Wodzisław**

Dotyczy: Warunków technicznych do oświetlenia przy ul. Jesionowej w Jastrzębiu - Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.03.22 r. (data wpływu) w sprawie wydania warunków jw.,
podajemy następujące wytyczne:

1. Wyraża się zgodę na zabudowę dodatkowego oświetlenia, włączając je do oświetlenia miasta pod warunkami wykonania;
2. Wykonać nowe oświetlenie kablem ziemnym;
3. Zasilanie prowadzić, włączając nowy projektowany obwód od słupa nr S.O. C 28. 4/6 od którego ułożyć nowy kabel ziemny zgodnie z N-SEP- E- 004 i zamknąć w pętłę do słupa przy ul. Kasztanowej 73, gdzie dokonać podziału sieci;
4. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75;
5. Przewidzieć zabudowę nowych słupów o wys. wg obliczeń. metalowych na fundamencie betonowym;
6. Zabudować nowe oprawy energooszczędne wg proponowanych LED (wg obliczeń natężenia oświetlenia dla dróg osiedlowych);
7. Opracować projekt oświetlenia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego który podlega sprawdzeniu w Urzędzie Miasta, wydz. IKI, oraz uzyskać prawomocne zgłoszenie;
8. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przełączeń;
9. Prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.

Załączniki:

mapa 3 egz.

Kopia

- 1 1 x UM, Wyd. IKI a/a.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału