

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju**  
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 22 444 33 33  
email :gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl

**Alda S.C**  
**Hanna i Janusz Franciszek**  
ul. Skrzyszowska  
**44-300 Wodzisław Śląski**

Wasz znak:

Jastrzębie-Zdrój, 06  
.02.2023

Nasz znak: PSGZA0161.763.26.160113776.23

Dot.: Uzgodnień Branżowych dla dokumentacji pn. „ Projekt budowy i przebudowy ul. Jesionowej w Jastrzębiu-Zdroju- Etap IV”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2023 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- niskiego ciśnienia Dz 2014/DN 63 (stal/PE).
- niskiego ciśnienia Dz 2012/DN 90 (stal/PE).
- niskiego ciśnienia Dz 1980/DN 80 (stal/PE).

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Dla gazociągu zaznaczonego na żółto czerwono w pkt. A-B należy wymienić sieć gazową stalową na gazociąg w technologii HDPE100 SDR11 po tym samym śladzie. W przypadku konieczności zmiany przebiegu trasy sieci gazowej na wymienianym odcinku należy zwrócić się do Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju z odrębnym pismem w celu wydania warunków przebudowy sieci gazowej, przebudowa wiąże się z zaprojektowaniem, a następnie uzgodnieniem nowego przebiegu sieci gazowej.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.

- W obrębie projektowanej infrastruktury drogowej, drogi rowerowe oraz chodniki należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub przebudować istniejący gazociąg niskiego ciśnienia tak, aby nie kolidował z projektowaną nawierzchnią asfaltową.
- Armaturę gazową należy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi i wyprowadzić do poziomemu terenowi.
- Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem niskiego ciśnienia należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,5 m po 3,0 m w każdą stronę od osi gazociągu niskiego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: [gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl](mailto:gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl) (nr tel. 22 444 33 33).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju  
Janusz Horak

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy **ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie **psgaz.pl** w zakładce o nas.