
SCHEMAT
BUDYNEK NR.3
nawa A - warsztaty, administracja
nawa B - hala dla zajezdni tramwajowej
nawa C - rusznia
nawa F - garaż
A1 - bud. dla służb eksploatacji tramwajów
G - bud. myjni
BUDYNEK NR.6A
bud. do naprawy obrotnicy tramwajowej
BUDYNEK NR. 4, 8, 10
inne parkowe garaże
BUDYNEK NR.9
magazyn
BUDYNEK NR.6
bud. warsztatowe
BUDYNEK NJ
ochrona, zaplecze zajezdni tramwajowej
A1 - BUDYNEK DLA SŁUŻB EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW - WC, OSOBNEGO OPRACOWANIA
W POMIESZCZENIU WEJŚCIA CIEPŁA ZNAJDUJE SIĘ ISTNIEJĄCA STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA. STUDZIENKA POZOSTAJE BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH. ODPŁYW ZE STUDZIENKI WŁĄCZYĆ DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
NAWA 'B' / TOR 'I' / STANOWISKO '2' - PODEST STAŁY, OBROTNICA [DŁUGOŚĆ STANOWISKA 32 m]
NAWA 'B' / TOR '2' / STANOWISKO '2' - PODNOŚNIKI KOLUMNOWE 19 SZT. [KANAŁ 31,4 m]
NAWA 'C' / TOR '1' / STANOWISKO '2' - PODNOŚNIKI KOLUMNOWE 10 SZT., OBROTNICA [KANAŁ 32 m]
NAWA 'C' / TOR '3' / STANOWISKO '2' - SUWNICA, BRAK TRAKCJI, POSADZKA UCHYLNA [KANAŁ 18,5 m]
NAWA 'C' / TOR '4' / STANOWISKO '2' - [KANAŁ 32 m]
NAWA 'C' / TOR '2' / STANOWISKO '2' - [KANAŁ 32 m]
NAWA 'C' / TOR 'K' / STANOWISKO '2' - PODEST STAŁY, POSADZKA UCHYLNA [KANAŁ 32 m]
NAWA 'D' / TOR '5' / STANOWISKO '2' - [KANAŁ 39,7 m]
NAWA 'D' / TOR '6' / STANOWISKO '2' - [KANAŁ 39,7 m]
NAWA 'D' / TOR '7' / STANOWISKO '2' - [KANAŁ 39,7 m]
NAWA 'D' / TOR '5' / STANOWISKO '1' - DYSPOZYTOR PIASKU, PODEST STAŁY, POSADZKA UCHYLNA [KANAŁ 32 m]
NAWA 'D' / TOR '6' / STANOWISKO '1' - DYSPOZYTOR PIASKU, PODEST STAŁY, ŻURAW [KANAŁ 32 m]
NAWA 'D' / TOR '7' / STANOWISKO '1' - DYSPOZYTOR PIASKU, PODEST STAŁY, ŻURAW [KANAŁ 32 m]
NAWA 'G' / TOR '1' / STANOWISKO '2' - PODNOŚNIKI KOLUMNOWE 2 SZT. [KANAŁ 13,1 m]
NAWA 'G' / TOR '1' / STANOWISKO '1' - PODEST STAŁY, OBROTNICA [DŁUGOŚĆ STANOWISKA 32 m]
INSTALACJĘ ZEWNĘTRZNĄ SPIĄĆ Z INSTALACJĄ ISTNIEJĄCĄ (KANALIZACJI) WEWNĘTRZNEJ
WPIĄĆ ISTNIEJĄCE INSTALACJE DO PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH
ROZDZIELNIA TĄGOWE Z AGREGATEM X.3 FMYNIA/1
zbiorniki podziemne - szczegóły według opracowania technologii myjni i konstrukcji (posadowienie)
INSTALACJE ZEWNĘTRZNĄ SPIĄĆ Z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
X - INSTALACJE WYKONANE Z ZAKRESU ELEMENTY
PROJEKTOWANY BUDYNEK MYJNI
LEGENDA:
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
proj. przewód odpowietrzający kanalizacji sanitarnej
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
proj. instalacja kan. san. podposadzkowej (wymienionkowa)
proj. instalacja kan. san. obrotarowej
proj. instalacja kanalizacji deszczowej podobrotarowej
proj. instalacja kan. deszczowej grawitacyjnej
proj. instalacja kan. deszczowej podposadzkowej
proj. plon kanalizacji sanitarnej
proj. plon kanalizacji deszczowej podobrotarowej
kierunek piony
proj. umywalka
proj. pisuar
proj. miska ustępowa
wpC.1 proj. wpust z osadnikiem piasku
wpD proj. wpust podłogowy
wpT proj. wpust dachowy d56 (podgrzewany)
R proj. rewizja
proj. pompa
UWAGI:
1. Dokładna lokalizacja włączenia do budynku ustalić na miejscu.
2. Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Przebicia przez ściany betonowe:
- nośne
- natynkowobudowane
- pod stropem
- w stropach
4. Przy przebiciu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe
5. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych wg. proj. architektonicznego
6. Dokładny typ przyborów sanitarnych, zlewozy i armatury ustalić wg. proj. architektonicznego
7. Wszystkie rurociągi należy zaizolować jako podgrzewane
8. Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku należy zrobić z osadnikiem piasku
9. Przewody podane kanalizacji deszczowej przewiduje w warstwach izolacji dachu
10. Wpusty podłogowe w pomieszczeniach technicznych z posadzkami zamykane
11. Wpusty podłogowe w kanałach technicznych z zastosowaniem syfonu wodnym przeciążonym z wodą lub bez zalania wody
12. Wpusty w kanałach technicznych zlamontowanych jako wpusty z osadnikiem piasku
13. Należy zapewnić odprowadzenie kotłowe spod zaworu bezpieczeństwa zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni
14. Włączenie przewodów instalacji wentylacji należy wykonać poziomo (wentylacja grawitacyjna)
15. Włączenie przewodów i niezbędnych prac uzgodnić z projektantem, wyniesy i ciężkie sprawdzić na budowie
16. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta
17. Dokumentacja projektowa wszystkich branż należy traktować łącznie
PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław Wyleżoł (UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 3/07/B/PWOD/03) 03.2013
PROJEKTANT:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Wojciech Jendrysik 03.2013
OPRACOWUJĄCY:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Lidia Wyleżoł (UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 3/LA/WLP/05/03) 03.2013
GRUPA ZUE
BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.
Funkcja / Nazwisko / Uprawnienia / Podpis / Data
PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej
INSTALACJA KANALIZACYJNA (POZIOM KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ) - HALA ZAJEZDNI "F"
FAZA/WERSJA: WYKONAWCZY WE
SKALA: 1:100
NR RYS.: 16/BS
A0+2