
SCHEMAT
BUDYNEK NR.3
nawa A - warsztaty, administracja
nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej
nawa E - malarnia
nawa F - garaż
A1 - bud. dla służb eksploatacji tramwajów
G - bud. myjni
BUDYNEK NR.4, 9, 10
wiata garażowa, garaże
BUDYNEK NR.6
bud. warsztatowy
BUDYNEK NR.6A
bud. do reprofilacji obrzeży tramwajowych
BUDYNEK M
magazyn
BUDYNEK HJ
portiernia, zasilanie zajezdni tramwajowej
LEGENDA:
Kanał wentylacyjny nawiewny
Kanał wentylacyjny wywiewny
Drzwiowa kratka transferowa
Nawiewnik sufitowy
Wywiewnik sufitowy
Kratka wentylacyjna prostokątna - nawiewna/ wywiewna
Tłumik prostokątny
Przepustnica okrągła prostokątna
Klapa p. poż.
Numer/Nazwa pomieszczenia
Vn - ilość powietrza nawiewanego
Vw - ilość powietrza wywiewanego
UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
– przepustnice – z dwóch stron
– tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym – z dwóch stron
– nagrzewnice – z dwóch stron
– wentylatory kanałowe – z dwóch stron
3. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
-40mm–kanały wywiewne wewnątrz budynku do urządzeń z odzyskiem ciepła
-80mm–kanały wywiewne na zewnątrz budynku
4. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolowane termicznie zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
5. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały w rozstawie:
– kanały stalowe – max. 3m
6. Wszystkie urządzenia należy zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
7. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
9. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
10. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, o wszelkie odstępstwo należy korzystanie przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
Nawa B
Vn=16 000 m³/h N1
Vw=16 000 m³/h W1
Nawa C
Vn=16 000 m³/h N2
Vw=16 000 m³/h W2
Nawa D
Vn=16 000 m³/h N3
Vw=16 000 m³/h W3
F1 Hala garażowa
Vn=3700 m³/h N3
Vw=3700 m³/h W3
G1 Hala myjni
Vn=6100 m³/h T
Vw=6100 m³/h Ww
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (NCWC) w wykonaniu zewnętrznym, z wymiennikiem krzyżowym, hydrauliką wodną, filtrami M5 pow. zew. i wyw. Vn= 16000 m³/h, Vw= 16000m³/h Qgr 62,2 kW dłg/szer = 2529 kg