



Kraków, dn. 29.11.2021 r.

L.dz.DZP-291-3938-1002/2021

**Do  
Uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Remont części zachodniego skrzydła w istniejącym budynku Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ulicy Balickiej 122*”, nr zamówienia: **DZP-291-3938/2021**

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 25.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

**1. Pytanie nr 1:**

*Czy pozostała część klatki schodowej ma pozostać bez oświetlenia?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zastosowania opraw nastropowych typu plafon montowanych do ściany o strumieniu min 1900 lm i barwie światła neutralnej ( 4000K) o optyce źródła światła skierowanej na schody. Oprawę należy zamontować 1 szt. nad biegiem i 1 szt nad spocznikiem schodów w taki sposób aby uzyskać normatywną wielkość doświetlenia fragmentu klatki schodowej tj. min. 150lx. Ponadto należy przyjąć 15m przewodu YDY 4x 1,5mm<sup>2</sup> dla zasilania opraw, oraz 2 kpl puszek natynkowych.

**2. Pytanie nr 2:**

*Z jakiego materiału ma być wykonany podest technologiczny w wentylatorni?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Konstrukcję podestu technologicznego należy wykonać z kształtowników stalowych typu ceownik a podest z płyt HMS ocynkowane ogniowo.

**Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

KANCLERZ  
mgr Tomasz Szanser

B. L.