

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/01873

06.08.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytania dotyczącego postępowania związanego z „Budową układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” poniżej zamieszczamy jego treść oraz odpowiedź.

Pytania:

1. Proszę o informację dla jakich parametrów wody (zasilanie i powrót) ma być dostosowana praca turbogeneratora ORC?

Odpowiedź:

Ad 1.

Praca turbogeneratora ORC powinna być dostosowana do następujących parametrów wody:

- na zasilaniu 80 °C,
- na powrocie 50 °C.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor - Prokurent
mgr inż. Sławomir Kwiatkoń

Członek Zarządu
mgr inż. Karol Klimanek