

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

HZR-231-17/19

Płock, 21 marca 2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego:

Zadanie nr 1: Antykorozja Agregatu Pompowego AP1 wraz z armaturą wspomagającą. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 16. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 2: Antykorozja rurociągów technologicznych wraz z zasuwami. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 18. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 3: Antykorozja komory czyszczaka kier. Gdańsk wraz z armaturą wspomagającą (podest, zasuwę). Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 20. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 4: Antykorozja Agregatu Pompowego AP3 wraz z armaturą wspomagającą. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 25. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 5: Antykorozja filtra F1 wraz z armaturą i podestem. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 28. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 6: Antykorozja Agregatu Pompowego AP2 wraz z armaturą wspomagającą. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 30. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 7: Antykorozja komory czyszczaka kier. Łasin wraz z armaturą wspomagającą (podest, zasuwę). Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 5. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Zadanie nr 8: Antykorozja filtra F2 wraz z armaturą i podestem. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. Poz. 11. R-19/098. LP. SP-1 Pelplin;

Pytanie nr 1.

Czy w zakresach zadań nr 1-8 znajdują się naprawy powierzchni betonowych tac tj. reprofilacja powierzchni, uzupełnienie dylatacji oraz malowanie powłoką olejnodoporną?

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Opisu przedmiotu zakupu, a informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

W zakresie i cenie ofertowej dla Zadania nr 2 - **Antykorozyja rurociągów technologicznych wraz z zasuwami** należy ująć - naprawy powierzchni betonowych tac tj. reprofilacja powierzchni, uzupełnienie dylatacji oraz malowanie powłoką olejoodporną dla tac betonowych agregatu pompowego AP1, AP2 i AP3. Pozostałych tac, naprawa betonu nie dotyczy.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Dobkowski Amos
Paczkowski & Gra Kombyje