



Wrocław, dnia 14 lipca 2022 r.

### Strona postępowania

**Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia  
w postępowaniu realizowanym jako zamówienie klasyczne w trybie podstawowym na  
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych  
pt.:  
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU OPAŁOWEGO, DO OBIEKTÓW  
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU.  
Sprawa nr KZ-12/2022**

- I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane pytania dotyczące treści swz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, o następującej treści:

**Pytanie 1:** Proszę o zastąpienie normy PN-C 96024:2011 normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska oraz wykreślenie normy PN-C-04024:1991 z powodu jej wycofania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonał zmian w dokumentacji postępowania polegających na zastąpieniu normy PN-C 96024:2011 normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska oraz wykreślenie normy PN-C-04024:1991 z powodu jej wycofania. Szczegóły w pkt III.

**Pytanie 2:** W nawiązaniu do projektu umowy (Projektowanych Postanowień Umowy AWF Nr.../2022) (dalej jako: Umowa) oraz z uwagi na fakt, że w Umowie brak jest uregulowania dot. kwestii siły wyższej, zwracamy się z pytaniem dotyczącym zmiany treści Umowy poprzez dookreślenie możliwych sytuacji wystąpienia siły wyższej oraz skutków jej wystąpienia poprzez możliwość dokonania stosownych zmian w Umowie. Poniżej proponowane zapisy:

1. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.

2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić

pisemnie o tym fakcie drugą stroną oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. Wnioski o dokonanie zmian w Umowie będą składane przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany na piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz propozycją aneksu. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany, druga ze stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji, bądź zwróci podpisany aneks.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie uwzględnił propozycji zmian zapisów do umowy. Podana propozycja rozszerzenia zapisów projektowanych postanowień umowy jest zbyt szeroka w swej treści w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

- II.** Dokonane wyjaśnienia treści specyfikacji dołącza się do swz, jako jej integralną część i zostają udostępnione na stronie internetowej postępowania. Zmiany wchodzi w życie z dniem ich opublikowania.
- III.** Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści swz (modyfikacji) w zakresie:
1. **Swz:**
    - a) Rozdział II, pkt 1;  
Normę PN-C 96024:2011 zastępuje się normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska,
    - b) Rozdział II, pkt 16;  
Normę PN-C 96024:2011 zastępuje się normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska,
  2. **Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia :**
    - a) Pkt I ppkt. 6) po zmianach otrzymuje brzmienie:  
*6) olej opałowy dostarczać cysternami samochodowymi, wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr;*
    - b) Pkt II ppkt. 1)  
Normę PN-C 96024:2011 zastępuje się normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska,
  3. **Projektowane postanowienia umowy:**
    - a) W § 2 ust 1:  
Wykreśla się słowa: normy nr PN-C-04024:1991
    - b) W § 3 ust 11:  
Normę PN-C 96024:2011 zastępuje się normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska.
- IV.** Modyfikacja treści swz skutkuje równocześnie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, która została dokonana w dniu 14 lipca 2022r. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nie wymaga dodatkowego czasu do wprowadzenia zmian w ofertach – zmiana terminu składania ofert nie jest konieczna.
- V.** W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano istotnych zmian dla sporządzenia oferty, które uniemożliwiają złożenie oferty w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

**Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Zgodnie z przepisami art. 505 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

**KANCLERZ**

/.../

.....  
**mgr Adam Roczek**

wyk. w 1 egz.  
egz. nr 1 – a/a  
Wyk. Szymon KUŁAGA tel. 347-34-48  
Wrocław 14.07.2022 r.  
T:260