

Sosnowiec, dnia 24 maja 2024 roku

Oznaczenie zamówienia: 50/2024/TE/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE I MONTAŻ SZAF ZASILAJĄCO-STEROWNICZYCH DLA STACJI HYDROFOROWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. DMOWSKIEGO ORAZ UL. JAGIELLOŃSKIEJ W SOSNOWCU”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 23 maja br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytań oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE NR 1:

„W SWZ Rozdział III, pkt 20 mowa jest o wizualizacji w stacji operatorskiej Dyspozytorni Głównej: jakie obecnie jest stosowane rozwiązanie, czy jest to wizualizacja systemowa stworzona na indywidualne zamówienie na panelu HMI czy jest to wdrożony system SCADA np. SIEMENS PCS, Asix lub inne? (jeżeli tak to jaki i w jakiej wersji)”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż stacja operatorska zlokalizowana na Dyspozytorni Głównej obsługuje system SCADA firmy ASIX w wersji 10.

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na wymóg zawarty w pkt 4.20) Rozdziału 3 SWZ, zgodnie z którym uruchomienie monitoringu technologicznego wraz z wykonaniem wizualizacji na stacji operatorskiej w Dyspozytorni Głównej (...) winno nastąpić w porozumieniu z gwarantem/wykonawcą niniejszego systemu wizualizacyjnego tj. firmą: KBKELEK-TROINSTAL Łukasz KWECZLICH, 98-300 Wieluń, ul. Augustańska 4.

ZAPYTANIE NR 2:

„Jakie są odległości kabli zasilających pomiędzy rozdzielnicami a pompami w obu lokalizacjach (czy wymagane są specjalne typy przewodów, ewentualnie proszę o wskazanie typu i przekrojów)”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2:

Zamawiający wymaga, aby falowniki zostały połączone z odbiornikami poprzez kable ekranowane zbrojone, o czym mowa w pkt 6.2) ppkt c) Rozdziału 3 SWZ. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż w punkcie szóstym rozdziału trzeciego specyfikacji warunków zamówienia określone zostały minimalne wymagania techniczne / parametry użytkowe dotyczące poszczególnych elementów / urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.

Dodatkowo zamawiający przypomina, iż zgodnie z zaleceniem zawartym w pkt 10.1) Rozdziału 3 SWZ, przed złożeniem oferty wykonawca może / powinien zapoznać się z miejscem prowadzenia prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, celem stwierdzenia rzeczywistych warunków prowadzenia tych prac i innych trudności mających wpływ na wycenę i terminowość realizacji zamówienia. W konsekwencji zamawiający w dyspozycji wykonawcy pozostawia właściwe dobranie (określenie) przekrojów / typu przewodów oraz długości instalacji elektrycznej.

Przedmiotowe wyjaśnienie stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kopczyński

KIEROWNIK
zespołu ds. zamówień publicznych

Beata Płachta-Durzyńska

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000216608

kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł

konto bankowe: ING Bank Śląski O/Sosnowiec nr 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622

NIP: 644 001 13 82; REGON: 270544618