

LEGENDA

- Moduł kontrolno-sterujący 2-wejścia niskonapięciowe/2-wyjścia
- Wskaźnik zadziałania WZ-31
- Czujka optyczno-temperaturowa
- Klapa odprężająca ppoż 24V DC ze sprężyną zwrotną - mcr WIP/T-G 350x350
- Klapa odcinająca ppoż 24V DC ze sprężyną zwrotną
- Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N/3M
- System gaszenia Novec Sinorix™ 1230
- Sygnalizator SG11-001 akustyczno-optyczny „Nie wchodzić"
- Sygnalizator SG11-002 akustyczno-optyczny „Opuścić pomieszczenie"
- Przycisk wstrzymania Gaszenie Stop
- Przycisk uruchomienia Start Gaszenia
- CSUG — Centrala gaszenia
- ZS 24V — Zasilacz ppoż 24V ZSP-135-DR-2A-1 z baterią akumulatorów 2x18Ah 12V
- Przewód typu HDGs PH90 2x1mm
- Przewód typu HTKSH PH90 2x0.8mm
- Przewód typu YnTKSYekw 1x2x0,8
- Przewód typu NKGs(żo) 3x2,5 mm2

PROGRESYS Sp. z o.o.
ul. Skośna 4, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne
Biuro: Poznań, ul. Urbanowska 5e

Nazwa i adres inwestycji	Adaptacja pomieszczenia serwerowniw budynku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego			Data 05.2022
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań			Branża TELETECHNICZNA
Tytuł rysunku	SUG - schemat			Faza projektu WYKONAWCZY
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Skala ---
Projektował	mgr inż. Robert Biegański	upr. nr WKP/0286/PWTP/05		Nr rysunku T2
Opracował	mgr inż. Rafał Radłowski	LPZT II ST. nr 0014559		