

Aleksandrów Kujawski, dn. 26.07.2022r.

ZP.271.4.2022.IŻ

Zapytanie nr 2

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.07.2022 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.4.2022.IŻ pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Wnoszę o wyjaśnienia:

dot. Kosztorys Ofertowy dla zadania pn: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Koneck - ETAP II, III, IV:

Prosimy o podanie rodzaju warstwy ścieralnej mieszanki bitumicznej gr. 5 cm. (poz. kosztorysowa nr 28 d.4; 29.d.4; 35 d.4)

Odpowiedź:

Nawierzchnię wykonać z betonu asfaltowego AC 11S, a warstwę wiążącą AC 11 W.

Prosimy o określenie grubości poboczy utwardzonych (poz. kosztorysowa nr 22.d.3; 23.d.3; 29. D.3) wraz z informacją o rodzaju materiału do wbudowania.


Odpowiedź:

Pobocza umocnione o grubości 15 cm wykonane z KŁSM o frakcji 0-31,5mm.

Prosimy o podanie średnicy przepustów do wydłużenia (poz. 31 d. 5; 32.d.5; 38.d.5)

Odpowiedź:

Do wyceny uwzględnić wydłużenie przepustów fi 80 cm o długość 2 mb.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski