



Automatyka:

EWM B moduł dla jednego obiegu c.o.
z zaworem mieszającym *)

Legenda:

- ATF czujnik temp. zewnętrznej
(w zakresie dostawy kotła)
- HP pompa obiegowa c.o.
(w zakresie dostawy kotła
-przeniesiona na obieg 1)
- HM zawór mieszający obiegu c.o. *)
- PER rura zastępcza pompy *)
- MAG przeponowe naczynie wzbiornicze *)
naczynie wzbiornicze w dostawie z kotłem)
- HVF czujnik zasilania obiegu c.o.
(dostawa z modułem EWM B)
- FB regulator pokojowy

TEMAT			PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 15, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		
ADRES			RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 15		
OBIEKT			BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TEMAT RYSUNKU			SCHEMAT KOTŁOWNI		
branża	INSTALACJE SANITARNE		faza PB		
zespół	imie i nazwisko		nr upr.		
opracował	mgr inż. ANNA KACZMAREK–WYPYCH		SLK/4775/PWOS/13		
opracował	mgr. inż. ŁUKASZ KACZMAREK				
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41–709 RUDA ŚLĄSKA				
zarządca	MPGL TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA				
SKALA 1: 80	DATA MAJ 2021	NR RYSUNKU IS09			