

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	3
2.	Zakres opracowania	3
3.	Dane ogólne, stan istniejący	3
4.	Instalacja centralnego ogrzewania	3
4.1.	Źródło ciepła	3
4.2.	Zapotrzebowanie na ciepło.....	3
4.3.	Opis instalacji centralnego ogrzewania	3
5.	Instalacja gazu	5
5.1.	Opis rozwiązań projektowych	5
5.2.	Wytyczne wykonania instalacji gazowej.....	6
5.3.	Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej	6
5.4.	Sprawdzenie i odbiór instalacji gazowej.....	7
6.	Wytyczne dla branż	7
6.1.	Wytyczne elektryczne	7
7.	Wytyczne branżowe.....	7
7.1.	Branża budowlana.....	7
8.	Próba szczelności	8
8.1.	Próby szczelności instalacji c.o.....	8
9.	Uwagi końcowe	8
10.	Zestawienie materiałów	9

Spis rysunków:

nr rysunku	Tytuł rysunku	skala
IS01	Instalacja c.o. – Rzut piwnicy	1:80
IS02	Instalacja c.o. – Rzut parteru	1:80
IS03	Instalacja c.o. – Rzut piętra	1:80
IS04	Instalacja c.o. – Rozwinięcie	-
IS05	Instalacja gazu – Rzut piwnicy	1:80
IS06	Instalacja gazu – Rzut parteru	1:80
IS07	Instalacja gazu – Rzut piętra	1:80
IS08	Instalacja gazu – Aksonometria	-
IS09	Schemat kotłowni	-

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczno – budowlany
- Obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem koncepcję instalacji:

- centralnego ogrzewania,
- gazu.

3. Dane ogólne, stan istniejący

Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowy oraz remontu budynku wielorodzinnego na działkach nr przy ul. Janasa 15 w Rudzie Śląskiej.

Budynek będzie zaopatrywany w ciepło poprzez kondensacyjny kocioł gazowy.

Elementy wyposażenia budynku oraz instalacji nie będą zawężyły wymaganych wymiarów schodów i korytarzy ewakuacyjnych.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania będzie kondensacyjny kocioł gazowy o modulowanej mocy 3,9-28kW. Wewnętrzna instalacja c.o. będzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C. Instalację c.o. należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414. Instalacja zabezpieczona będzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa.

4.2. Zapotrzebowanie na ciepło

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano za pomocą programu do obliczeń projektowego obciążenia cieplnego Instal-OZC firmy Instalsoft.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepło na cele grzewcze dla rozpatrywanego budynku wynosi 11,7 kW.

4.3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

➤ Rurociągi

Instalację w budynku zaprojektowana zostanie jako dwururowa wodna, w systemie zamkniętym.

Przewody wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie 1.0034 o połączeniach zaciskowych za pomocą kształtek systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.. Kształtki wyposażone są w uszczelki typu o-ring.

➤ Prowadzenie przewodów oraz izolacja cieplna przewodów

Przewody rozdzielcze instalacji c.o. z kotłowni do pionów instalacji c.o. należy prowadzić natynkowo pod stropem pomieszczeń.

Piony instalacji c.o. należy prowadzić natynkowo.

Przewody prowadzone natynkowo zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej. Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy układać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Przewody rozpraszające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku źródła zasilania.

Wydłużenia cieplne przewodów będą kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim załamaniom trasy przewodów oraz rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. Na przewodach rozpraszających należy przewidzieć montaż podpór stałych i przesuwnych.

Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego, o średnicach pozwalających na swobodne ruchy cieplne przewodów centralnego ogrzewania.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego prowadzić w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (osłony) ogniochronne na przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych należy stosować w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu przejść przeciwpożarowych.

Układanie przewodów w warstwie wyrównawczej posadzki należy skoordynować z pracami budowlanymi prowadzonymi w rozpatrywanym budynku.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) ¹⁾
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
5	Przewody i armatura wg poz. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	½ wymagań z poz. 1–4
6	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	½ wymagań z poz. 1–4
7	Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze	6 mm
8	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)	40 mm
9	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)	80 mm
10	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku ²⁾	50 % wymagań z poz. 1–4
11	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku ²⁾	100 % wymagań z poz. 1–4

Zgodnie z wymaganiami określonymi w §267 ust.8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej powinny być wykonane w sposób nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 załącznika nr 3 ww. Rozporządzenia izolacje nierozprzestrzeniające ognia są wykonane:

- z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;
- stanowią wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E.

➤ Grzejniki

Do ogrzewania mieszkań zaprojektowano płytowe grzejniki stalowe, zaworowe, zasilane od dołu o wysokości i długości zgodnie z dokumentacją rysunkową, z wbudowaną wkładką zaworową. Na wkładce zaworowej należy zamontować głowice termostaticzną.

Na króćcach przyłączeniowych grzejników zasilanych od dołu należy zamontować zestaw przyłączeniowy grzejnikowy, prosty z możliwością opróżnienia grzejnika z wody.

Do ogrzewania łazienek (na wszystkich kondygnacjach) zaprojektowano grzejnik łazienkowy drabinkowy. Grzejnik należy wyposażyć na gałązce zasilającej w zawór termostaticzny z nastawą wstępną, a na gałązce powrotnej w zawór odcinający kątowny. Na zaworze termostaticznym należy zamontować głowice termostaticzne. Na zaworach termostaticznych należy zamontować głowice termostaticzne z ogranicznikiem temperatury minimalnej.

Grzejniki powinny być wyposażone w boczny ręczny odpowietrznik (na wyposażeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejników stosować typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejników.

Lokalizację oraz wymiary grzejników zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

➤ Regulacja instalacji grzewczej

Regulacja nastawcza instalacji c.o. przeprowadzona zostanie przy pomocy:

- nastaw wstępnych na projektowanych zaworach regulacyjnych podpińowych,
- nastaw wstępnych na projektowanych zaworach rozdzielacza

Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy wstępne na w. w. zaworach.

Parametry pracy instalacji grzewczej:

Parametry instalacji ogrzewania	70/50°C
Całkowita moc instalacji c.o.	17,2kW

➤ Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyższych punktach instalacji na pionach należy zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi DN15. Indywidualne odpowietrzanie grzejników będzie się odbywać poprzez odpowietrzniki ręczne zainstalowane z boku grzejników.

➤ Odwodnienie instalacji grzewczej

Główne odwodnienie instalacji zlokalizowane będzie w kotłowni.

5. Instalacja gazu

5.1. Opis rozwiązań projektowych

Projektowana wewnętrzna instalacja gazu zasilana będzie z projektowanego przyłącza gazu (wg odrębnego opracowania). Skrzynka gazowa z kurkiem głównym będzie zainstalowana na elewacji budynku, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Odległość kurka od okien i drzwi min. 0,5m.

Prowadzenie przewodów gazowych w pomieszczeniach pokazano w części rysunkowej projektu. Przewody gazowe przechodzące przez przegrody budowlane należy prowadzić w rurach osłonowych. Przewody należy prowadzić natynkowo. Instalacja będzie zasilala kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 3,9 - 28,0 kW oraz kuchenki gazowe na wyposażeniu mieszkań. Instalację gazową wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Instalację gazową układać natynkowo pod stropem pomieszczeń. Na podejściu do kotła gazowego zainstalować zawór odcinający i filtr gazu. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości co najmniej 10cm powyżej innych przewodów

instalacyjnych, a przy skrzyżowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej 2 cm.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza niezbędnego do procesu spalania odbywać się będzie przy pomocy przewodu powietrzno-spalinowego 80/125 mm. Prowadzenie przewodu pokazano w części rysunkowej.

Po dokonaniu próby szczelności instalacji gazowej, przewody stalowe oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć przed korozją. Ochronę antykorozyjną należy wykonać na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez nałożenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnętrznej warstwy pokrycia żółta wg PN-70/H-01270/01.

Przed ścianą zewnętrzną budynku w odległości min. 1,0m należy wykonać przejście PE/stal DN32. Odcinki instalacji od złączki PE/STAL należy wykonać z rur stalowych DN32, DN 25, DN20 i DN 15 czarnych, łączonych przez spawanie. Odcinek prowadzony w gruncie należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez nałożenie taśmy polietylenowej.

Rozliczenie zużycia gazu

Dla wszystkich lokali mieszkalnych oraz kotłowni gazowej przewiduje się zastosowanie osobnych gazomierzy zlokalizowanych w częściach wspólnych budynku.

5.2. Wytyczne wykonania instalacji gazowej

Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie.

Spadek przewodów 0,5% utrzymać w kierunku szafki gazowej.

Przewody gazowe należy prowadzić w odległości co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych, a przy skrzyżowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone o co najmniej 2cm.

Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Prace należy wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej.

Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w "Zbiorze przepisów ochrony pracy" oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.

Roboty montażowe powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze do rur stalowych.

Do połączeń gwintowanych, jako materiał uszczelniający, należy stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty uszczelniające.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności, wszelkie

niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczyścić do drugiego stopnia czystości wg Instrukcji KOR 3A, a następnie pomalować:

- 2 razy emalią podkładową (np. farba miniowa),
- 2 razy lakierem nawierzchniowym koloru żółtego (np. farba olejna, ftalowa).

Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Sprawdzenie i odbiór instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji należy, w obecności dostawcy gazu, przeprowadzić próbę odbiorową instalacji, w czasie której należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania poszczególnych elementów instalacji zgodnie z projektem;
- sprawdzenie jakości użytych materiałów i prawidłowość wykonania robót montażowych;
- przeprowadzenie próby szczelności przewodów.

Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów gazowych powietrzem pod ciśnieniem 50kPa. Po upływie 15-30min. należy wykonać pomiar spadku ciśnienia manometrem. Jeżeli w ciągu 30min. nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest negatywny, wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelności, używając do tego wody mydlanej lub specjalnych testerów szczelności. Nieszczelne elementy należy wymienić względnie rozmontować przewody i złącza wykonać na nowo. Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik negatywny, instalację należy wykonać na nowo. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby szczelności.

6. Wytyczne dla branż

6.1. Wytyczne elektryczne

Doprowadzić zasilanie do:

- Kondensacyjnego kotła gazowego
- Pompy obiegowej

7. Wytyczne branżowe

7.1. Branża budowlana.

Instalacja co:

Wykonać:

- Przebicia w ścianach i stropach;
- Wykonać odpowiednie mocowanie przewodów instalacji c.o. i grzejników;
- Zamontować armaturę grzejnikową i przewodową;
- Wykucie bruzd dla podejść do grzejników oraz pionów c.o.

Instalacja gazu:

Wykonać:

- Przebicia w ścianach i stropach;
- Wykonać odpowiednie mocowanie przewodów instalacji gazowej;

8. Próba szczelności

8.1. Próby szczelności instalacji c.o.

Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:

- Temperatura zasilania 40°C, temperatura powrotu 30°C – dla instalacji ogrzewania podłogowego
- Ciśnienie robocze 3,0 bar.
- Ciśnienie próbne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów.

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

- temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 °C,
- rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,
- próbę należy przeprowadzić odcinkami,
- przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć,
- temperatura pomieszczeń w momencie rozpoczęcia próby powinna być ustabilizowana na stałym poziomie,
- w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.

1. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być przecieków i rosenia, spadek ciśnienia po pół godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bądź równy 0,06 MPa.

2. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

9. Uwagi końcowe

Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w „Zbiorze przepisów ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

10. Zestawienie materiałów

Wewnętrzna instalacja c.o.				
		Rury stalowe, ocynkowane zewnętrznie		
		Φ15 x 1,2 mm	m	280
		Φ18 x 1,2 mm	m	20
		Φ22 x 1,5 mm	m	5
		Φ28 x 3,0 mm	m	30
		Kolana, trójniki, redukcje dla rur j.w.	szt.	wg technologii robót
		Płytki montażowe pojedyncze lub podwójne do mocowania kolan z uchwytem	szt.	wg technologii robót
		Uchwyty do rur, obejmy, wkręty dwugwintowe dla rur j.w.	szt.	wg techn. robót
		Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o min. gr. 20mm na przewody wody grzewczej prowadzonej natynkowo (dla lambdy 0,035W/mK przy temp. 40st.C zgodnie z WT):		
		Φ15 x 1,2 mm	m	280
		Φ18 x 1,2 mm	m	20
		Φ22 x 1,5 mm	m	5
		Φ28 x 3,0 mm	m	30
		Grzejnik płytowy, stalowy, dolnozasilany, zaworowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamówieniem sprawdzić stronę zasilania grzejnika) G/W/D:		
		11KV/500/400	szt.	1
		11KV/600/400	szt.	1
		22KV/500/520	szt.	2
		22KV/500/600	szt.	2
		22KV/500/800	szt.	3
		22KV/500/920	szt.	1
		22KV/600/920	szt.	1
		22KV/600/1000	szt.	2
		22KV/600/1100	szt.	1
		Grzejnik łazienkowy, stalowy wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem (przed zamówieniem sprawdzić stronę zasilania grzejnika) G/W/D:		
		C_STD_1500 64/1470/500	szt.	1
		C_STD_1500 64/1470/740	szt.	1
		C_STD_1800 64/1760/900	szt.	4
Armatura i osprzęt instalacji c.o.				
		Zawór odcinający prosty DN15	szt.	18

		Zawór odcinający RLV DN15	szt.	6
		Zawór RA-N DN15	szt.	6
		Wkładka zaworowa do grzejników dolno-zasilanych wyposażona w zawór odcinający z funkcją opróżniania wody z grzejnika i zaworem termostatycznym z nastawą wstępną DN15	Kpl.	14
		Głowica termostatyczna z blokadą temperatury minimalnej oraz z zabezpieczeniem przed demontażem	szt.	14
		Odpowietrznik prosty DN15	szt.	1
Instalacja gazu				
1		Przewody stalowe czarne wg PN-74219, bez szwu		
		DN32	m	15
		DN20	m	10
		DN15	m	55
2		Kształtki i złączki zaciskowe do rur stalowych	szt.	wg techn. robót
3		Przejścia szczelne / tuleje osłonowe	szt.	wg techn. robót
4		Szafka gazowa 60x60x25cm	szt.	1
5		Zawór kulowy do gazu, gwintowany DN20	szt.	3
6		Zawór kulowy do gazu, gwintowany DN15	szt.	18
7		Filtr siatkowy do gazu, gwintowany DN20	szt.	1
8		Gazomierz miechowy G4 – dostawa w zakresie PGNiG	szt.	1
9		Gazomierz miechowy G1,6 – dostawa w zakresie PGNiG	szt.	6
Kotłownia gazowa				
Lp.	Ozn.	Pozycja	Jedn	Ilość
1	K1	Kondensacyjny kocioł gazowy o modulowanej mocy $Q_g = 3,9 - 28,0$ kW	kpl.	1
2	EWM B	Moduł dla jednego obiegu c.o. z zaworem mieszającym	kpl.	1
3	ATF	Czujnik temperatury zewnętrznej (w zakresie dostawy kotła)	szt.	1
4	HP	Pompa obiegowa c.o. (w zakresie dostawy kotła)	szt.	1
5	HM	Zawór mieszający obiegu c.o.	szt.	1
6	MAG	Przeponowe naczynie wzbiornicze (w dostawie z kotłem)	szt.	1
7	HVF	Czujnik zasilania obiegu c.o. (dostawa z modułem EWM B)	szt.	1
8	FB	Regulator pogodowy	szt.	1
Układ uzupełnienia zładu				
1	WD	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej, typu JS-1,5, DN20, $t_{max} = 50^{\circ}C$, PN16, G3/4"	kpl.	1
2	ZU	Zawór uzupełniania zładu c.o. wyposażony w zawór antyskażeniowy DN20	szt.	1

3	F5	Filtr do wody 125-50 (50µm, R1", v _{max} = 2,8m ³ /h)	szt.	1
4	SUW	Stacja uzdatniania wody dla kotłowni (v _{max} = 1,5m ³ /h, 230V, 50Hz)	szt.	1
5	26-29, 32	Zawór kulowy gwintowany DN20, PN10, t _{max} = 110°C	szt.	5
6	30-31	Zawór kulowy gwintowany DN15 z możliwością spustu wody, PN10, t _{max} = 110°C	szt.	2
7	27.1- 27.2	Zawór kulowy gwintowany DN15, PN16, ze złączką do węża, t _{max} = 100°C	szt.	2
8	ZZ3	Zawór zwrotny gwintowany DN20, t _{max} = 100°C, PN10	szt.	1
Wentylacja pomieszczenia kotłowni				
1		Kratka transferowa w drzwiach o powierzchni czynnej min. 200 cm ²	szt.	1
2		Kratka wywiewna o powierzchni min. 200 cm ²	szt.	1
Układ powietrzno-spalinowy				
1		Adapter dwuścienny TURBO 80/125	szt.	1
2		Rura dwuścienna L=1 m 80/125	szt.	1
3		Ośłona okrągła 80/125	szt.	1
4		Trójnik z podstawą i odkraplaczem 80/125	szt.	1
5		Rura spalinowa L=1,0 m	szt.	8
6		Płyta dachowa z kołnierzem przeciw deszczowym	szt.	1
7		Ustnik	szt.	1