

**Wszyscy Wykonawcy  
/ Platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-119/22** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu (etap 1B CZSK) w zakresie Modułów 3a, 4a, 4b, 5a, 5b i pawilonu wejściowego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'**.

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**(Uwaga – kolejność pytań nie jest zachowana, Zamawiający zamierza udzielić następnym odpowiedzi kolejnym pismem)**

**Pytanie 5:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy panel prysznicowy z systemem mycia i dezynfekcji wózka oraz z prysznicem do mycia pacjenta jest w zakresie dostawy po stronie Wykonawcy? Występuje on w załączniku nr 2.8, natomiast w tabeli nr 4.1. brak takiego panelu. Jeżeli panel ma zostać dostarczony, prosimy o wskazanie pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowany. *(Panel o wym. 45,5x51x19cm, funkcje: regulacja strumienia dezynfekującego, zamykana pokrywa schowka na środek dezynfekujący, przepływomierz, regulacja strumienia natrysku, rękojeść do natrysku i dezynfekcji, regulacja temperatury, termometr (zakres 20-60C, dokładność +/- 2C), zawór płukania.)*

**Odpowiedź:**

Panel prysznicowy z systemem mycia i dezynfekcji wózka oraz z prysznicem do mycia pacjenta ma być zlokalizowany tylko i wyłącznie w pomieszczeniu 0.1.11

**Pytanie 6:**

Dot. Przewijaka Ks2- dedykowanego do pomieszczeń 0.1.11 oraz 0.1.12- czy ma to być przewijak do przewijania niemowląt? czy przewijak pielęgnacyjny dla osób dorosłych typu stół prysznicowy/nosze pielęgnacyjne?



**Odpowiedź:**

W pomieszczeniu 0.1.12 należy przewidzieć przewijak dla niemowląt o udźwigu minimum 25 kg.

W pomieszczeniu 0.1.11 należy przewidzieć przewijak pielęgnacyjny dla osób dorosłych.

**Pytanie 7:**

Prosimy o uzupełnienie minimalnych parametrów przewijaka pielęgnacyjnego uchylnego na stelażu- o symbolu Ks2 do pomieszczenia 0.1.11. Jaki ma mieć udźwig? Czy ma być sterowany elektrycznie? czy ma posiadać osłonę bezpieczeństwa? Ma to być przewijak montowany na stałe czy mobilny?

**Odpowiedź:**

Udźwig minimum 200kg, sterowany elektrycznie, montowany na stałe.

**Pytanie 8:**

Jakiego rodzaju system prysznicowy przewidziano w pomieszczeniu 0.1.11?

**Odpowiedź:**

Panel prysznicowy z systemem mycia i dezynfekcji wózka oraz z prysznicem do mycia pacjenta

**Pytanie 9:**

Prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów dla podnośnika Pd. Czy ma to być podnośnik elektryczny, czy manualny?

**Odpowiedź:**

Podnośnik musi być sterowany elektrycznie, udźwig minimum 200kg.

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje dostawy całego systemu Integracji, a w zakresie niniejszego postępowanie jest jedynie przygotowanie instalacji pod tenże system. Prosimy o wyraźne wskazanie zakresu prac i dostaw Generalnego Wykonawcy odnośnie Systemu Integracji Sal Operacyjnych.

**Odpowiedź:**

Zakres zadania Wykonawcy dotyczy zarówno zaprojektowania, jak ich wykonania i uruchomienia systemu integracji sal operacyjnych.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy 374 jednakowych paneli GM o parametrach jak poniżej:

- **Wymagania do paneli nadłóżkowych:**
  - mocowane do ściany w pionie lub w poziomie, panele o przekroju zbliżonym do trapezu z zaokrągloną górną i dolną powierzchnią, zbudowane z profili aluminiowych o łagodnych krawędziach, zakończone przykręconymi po bokach pokrywami. Powierzchnia panelu z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne. Dostęp dla czynności serwisowych do mediów od frontu profilu panelu. Oświetlenie do czytania wg wytycznych branży elektrycznej. Wewnętrzna instalacja elektryczna wykonana i rozprowadzona fabrycznie przez producenta zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami. W panelach nadłóżkowych zamontowanych w salach/ pokojach łóżkowych, gniazda 230 V wymagania wg branży elektrycznej niniejszego PFU. Instalacja gazów medycznych zakończona gniazdami typu AGA. Wymagany certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy minimum IIb.
  - Wyposażenie w punkty poboru gazów medycznych, gniazda zasilania, oraz systemy przyzywowe wg tabeli załącznik 4.1.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załącznikiem nr 2.8 do PFU

**Pytanie 12:**

Prosimy o sprostowanie czy w postępowaniu dostarczyć należy 374 sztuk paneli GM, zgodnie z tabelą 4.1, czy może 376 sztuk, zgodnie z rysunkami?

**Odpowiedź:**

Zgodnie załącznikiem nr 4.1 do PFU



**Pytanie 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że w dostawie po stronie Wykonawcy jest pistolet do mycia w pomieszczeniu:

Oddział Intensywnej Terapii	5.1.12	mycie i magazyn blatów
-----------------------------	--------	------------------------

Jeżeli zamawiający potwierdza, prosimy o podanie wymogów granicznych.

**Odpowiedź:**

Jest w dostawie Wykonawcy.

Pistolet do mycia i przedmuchiwania ze stali nierdzewnej wyposażony w osiem końcówek.

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, instrukcji, kart technicznych itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający przewiduje w obiekcie okna podawcze? Na rzutach widnieje 1 sztuka w pomieszczeniu 4.5.12/4.5.13, prosimy o podanie wytycznych.

**Odpowiedź:**

Liczba okien podawczych wraz z lokalizacją określi projekt technologii będący w zakresie Wykonawcy. Projekt technologii laboratorium i apteki ma być zgodny z polskimi przepisami oraz musi być wystarczający do uzyskania niezbędnych akredytacji oraz certyfikacji (w tym GMP).

**Pytanie 16:**

Czy komory laminarne w laboratorium są w zakresie dostaw Wykonawcy, jeżeli tak, prosimy o podanie wytycznych.

**Odpowiedź:**

Dostawa komór laminarnych nie stanowi zakresu zamówienia.

**Pytanie 17:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy są 3 sztuki myjni chirurgicznych ZW3, w pomieszczeniach 5.1.14, 5.1.21 oraz 5.1.23.

**Odpowiedź:**

W zakresie Wykonawcy jest dostawa trzech sztuk myjni chirurgicznych w pomieszczeniach 5.1.14, 5.1.21, 5.1.23.

**Pytanie 18:**

Prosimy o uzupełnienie wytycznych dla prysznic bezpieczeństwa. Czy prysznic bezpieczeństwa w pom.4.0.22 jest w zakresie dostawy Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Prysznic bezpieczeństwa jest w zakresie Wykonawcy.

Parametry prysznic bezpieczeństwa:

Prysznic zintegrowany z oczomyjką, wykonany ze stali nierdzewnej, o wydajności minimum 50 l/min oraz ciśnieniu minimum 1,5bar.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie wymienione w załączniku 4.1. "Tabele pomieszczeń" dla pomieszczeń modułu 3A, należy uwzględnić w wycenie opcji nr 2

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.



**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że celem działania po stronie Zamawiającego jest podanie w tabeli załączniku 4.1. 68 sztuk zabudów kuchennych Cc3, podczas gdy lodówek Ld3 jest jedynie 60, a zmywarek ZM tylko 58. Prosimy o potwierdzenie, że to nie jest pomyłka.

**Odpowiedź:**

Ilości należy przyjąć zgodnie z załącznikiem 4.1 do PFU.

**Pytanie 21:**

Na rysunkach wyrysowano 56 zabudów Cc3, natomiast w tabeli 4.1. podaje się, że zabudów ma być 68 sztuk. Która informacja jest wiążąca dla Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem zamieszczonym w części opisowej PFU (p. 2.4. lit. s ppkt 2), wszelkie wyposażenie oczekiwane przez Zamawiającego zostało umieszczone w załączniku nr 4.1 do PFU. Wyposażenie wskazane w załączniku nr 2.2 do PFU ma charakter przybliżony i schematyczny.

**Pytanie 22:**

Prosimy o sprostowanie zapisu o blatach kuchennych przy zabudowach Cc3 : „blat kuchenny jednoelementowy laminowany o głębokości 60cm ze zintegrowanym zlewem 1,5-komorowym ze stali nierdzewnej”. Blaty laminowane nie pozwalają na montaż zintegrowanego zlewozmywaka. Materiał blatu musiałby zostać wykonany ze konglomeratu, stali nierdzewnej lub kamienia. Prosimy o poprawienie opisu blatu lub zlewozmywaka, aby wykonanie było możliwe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis dotyczący blatu na wymóg jego wykonania z konglomeratu.

**Pytanie 23:**

Czy lodówka Ld3 ma być lodówką podblatową, tylko wysokie lodówki mają system No Frost, o którym Zamawiający pisze w PFU?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lodówki bez systemu "no frost".

**Pytanie 24:**

Prosimy o podanie minimalnych wymogów dla zmywarek ZM i lodówek Ld3.

**Odpowiedź:**

Zmywarka do zabudowy szer. 45cm- nowa klasa energetyczna minimum C.  
Lodówka podblatowa z wewnętrznym zamrażalnikiem - nowa klasa energetyczna minimum E.

**Pytanie 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że w module 3a Zamawiający przewidział wyposażenie, jak poniżej:

Meble kuchenne modułowe- Cc3	22	kpl
Lodówka-Ld3	17	szt.
Medyczny Panel Nadłóżkowy PNGM	160	szt.
Zmywarka-ZM	17	szt.



komory gospodarcze czyli zlewy porządkowe ze stali nierdzewnej ZG	6	szt.
---	---	------

**Odpowiedź:**

Ilości wyposażenia należy przyjąć zgodnie z załącznikiem 4.1 do PFU.

**Pytanie 26:**

Dot. prysznic bezpieczeństwa w pom.4.0.22, czy to być prysznic montowany do sufitu, podłogi czy ściany? Czy wylewka ma być ze stali nierdzewnej? Prosimy o podanie niezbędnych wymogów, które umożliwią prawidłowe przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:**

Prysznic zintegrowany z oczomyjką, wykonany ze stali nierdzewnej, o wydajności minimum 50 l/min oraz ciśnieniu minimum 1,5bar. Montowany do podłogi.

**Pytanie 27:**

Prosimy o doprecyzowanie czy przewijak Ks2 ma być ze stali malowanej proszkowo do pomieszczeń o mniejszym stopniu wilgotności tak zwanych "suchych" czy ze stali nierdzewnej do pomieszczeń "mokrych" ?

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniu 0.1.12 ma być składany przewijak dla niemowląt wykonany z kompozytu lub stali nierdzewnej. W pomieszczeniu 0.1.11 ma być przewijak pielęgnacyjny dla osoby dorosłej wykonany ze stali nierdzewnej.

**Pytanie 28:**

Jaki udźwig powinien posiadać przewijak Ks2?

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniu 0.1.12 ma być składany przewijak dla niemowląt o udźwigu minimum 25 kg. W pomieszczeniu 0.1.11 ma być przewijak pielęgnacyjny dla osób dorosłych o udźwigu minimum 200kg.

**Pytanie 29:**

Prosimy o podanie, jakiej długości ma być leżysko przewijaka Ks2?

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniu 0.1.12 ma być składany przewijak dla niemowląt o długości minimum 90cm W pomieszczeniu 0.1.11 ma być przewijak pielęgnacyjny o długości minimum 200cm.

**Pytanie 30:**

Jaki udźwig ma mieć podnośnik Pd?

**Odpowiedź:**

Udźwig minimum 200kg

**Pytanie 31:**

Pytania do PFU w zakresie zabudów modułowych kuchennych:

Zapis W PFU

2.4. Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczno- materiałowa

s) Wymagania dotyczące wyposażenia

5. Zabudowa meblowa kuchenna (projekt, dostawa i montaż po stronie Wykonawcy):

Czy w poniższym opisie nie zaistniała omyłka pisarska

- w ramach modułów stojących przewiduje się: jeden moduł stanowiący zabudowę lodówki o dł. 60cm, **jeden moduł stanowiący do zabudowy o szerokości 45cm**, (czy powinno być: jeden moduł stanowiący zabudowę zmywarki o szerokości 45 cm?), jeden moduł o dł. min. 60cm (dla zabudowy meblowej o łącznej długości krótszej niż 160cm – o dł. min. 30cm) z trzema szufladami o równej wysokości z mechanizmem hamującym, jeden moduł (bezpośrednio pod zlewem) o dł. min. 60cm bez półek; pozostałe moduły stojące z podziałem na dwie przestrzenie (jedna półka na środku wysokości



modułu), [1]

Czy Zamawiający odstąpi od wykonania mebli:

- meble z płyty MDF z frontami lakierowanymi półmat,
- i dopuszcza wykonanie mebli z płyty MDF laminowanej.

Mając wieloletnie doświadczenie w wyposażaniu obiektów służby zdrowia, w tym szpitali, Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż meble z frontami lakierowanymi nie „sprawdzają” się w tego typu obiektach, ze względu na ich niską odporność na uszkodzenia.

Mocniejsze uderzenia mogą prowadzić do odpryskiwania warstwy lakieru. Stosunkowo łatwo też o zarysowanie lakierowanej powierzchni.

Lakier pod wpływem działania promieni słonecznych może z upływem czasu zmieniać kolor.

Uszkodzone fronty lakierowane można naprawić. Warto jednak pamiętać o tym, że kolor lakieru na naszych meblach z czasem będzie ulegać zmianie. Pokryty na nowo tym samym lakierem front może więc odznaczać się na tle pozostałych mebli.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania mebli z płyty MDF laminowanej?

- lodówka (chłodziarko- zamrażarka z systemem no frost) do zabudowy kuchennej w dostawie Wykonawcy; wymagana klasa energetyczna urządzenia to min. B,

Czy Zamawiający oczekuje lodówki do zabudowy pod blatem czy lodówki „wysokiej” na co wskazywałby zapis chłodziarko – zamrażarka z systemem No Frost?

Na dzień dzisiejszy na rynku nie ma lodówek z systemem No Frost w wersji lodówek „niskich” do zabudowy pod blatem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie mebli z płyty MDF laminowanej.

Należy zastosować lodówki podblatowe, przy czym Zamawiający dopuszcza lodówki bez systemu "no frost".

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie podatku VAT 8% (zgodnie z interpretacjami organów podatkowych) w ofercie na instalację gazów medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie oceniał stawkę podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie składania oferty przez wykonawców.

**Pytanie 35:**

Prosimy o potwierdzenie, że należy uzyskać jedno pozwolenie na użytkowanie po wykonaniu całości budynków.

**Odpowiedź:**

Należy uzyskać jedno pozwolenie na użytkowanie całości budynków.

**Pytanie 36:**

Dot. Umowy §3.1. Na jakiej podstawie termin wykonania przedmiotu umowy zastrzeżony jest na korzyść zamawiającego? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już zmiany umowy w tym zakresie.

**Pytanie 37:**

W nawiązaniu do zapisów par.16.1. 2) Wzoru Umowy „Kary Umowne”, prosimy o modyfikację zapisu odnoszącego się do kary za zwłokę w wykonaniu umowy poprzez zmianę: „w wysokości 0,01%” na "w wysokości 0,005%”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 38:**



Rzeczpospolita  
Polska



Centralny Zintegrowany  
Szpital Kliniczny

Dot. Umowy. § 16.4. Wyznaczony obecnie limit kar jest wysoce niekorzystny zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, ponieważ przy odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jedynie 10% wartości wynagrodzenia, co będzie korzystniejsze niż dopuszczenie do sytuacji naliczania kar umownych oscylujących w górnych granicach limitu. W związku z powyższym prosimy o zmianę limitu kar umownych z 50% na 20% wynagrodzenia umownego brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 39:**

Dotyczy Umowy §16. Celem zachowania symetryczności ryzyk prosimy o wprowadzenie kary umownej , za zerwanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- na analogicznym poziomie jak w przypadku odwrotnym tj. 10% wynagrodzenia umownego brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 40:**

Dot. Umowy § 19 ust. 3, 4 i 6. W przypadku zawieszenia przez Zamawiającego realizacji prac Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie czy odszkodowanie. W przypadku zawieszenia realizacji Wykonawcy powinno przysługiwać prawo do wynagrodzenia, które pokryje koszty utrzymania placu budowy, koszty utrzymania kadry technicznej, ochrony, jak również koszty prac niezbędnych z uwagi na specyfikę procesu technologicznego. Zwracamy uwagę, iż w skali miesiąca koszty te są pokaźną sumą a samo wstrzymanie budowy w przytoczonych zapisach nie jest zależne od Wykonawcy i może potrwać do 3 miesięcy. Ww. koszty Wykonawca zatem powinien kalkulować jako ryzyko i doliczyć do oferty. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 41:**

Dot. Umowy § 21.9. Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie ostatniego zdania o treści:

"W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów." To postanowienie w sposób nieuprawniony pozbawia Wykonawcę możliwości dochodzenia swoich praw.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 42:**

Dotyczy: Załącznik nr 6 do Umowy Ubezpieczenie robót kontraktowych ust. 5- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania Sekcji II dla polisy CAR. Ponieważ jest dodatkowy wymóg posiadania polisy OC z wysoką sumą gwarancyjną i szerokim zakresem ochrony, Sekcja II w żaden sposób nie poprawi ochrony ubezpieczeniowej a tylko spowoduje powstanie dodatkowych kosztów, które ostatecznie i tak zostaną poniesione przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści Załącznika nr 6 do umowy.

**Pytanie 43:**

Załącznik nr 6 do Umowy Ubezpieczenie robót kontraktowych ust. 8 lit. i. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie przez Wykonawcę w polisie CAR Klauzuli szkód w częściach wadliwych w wysokości 10 000 000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści Załącznika nr 6 do umowy.

**Pytanie 44:**



Załącznik nr 6 do Umowy Ubezpieczenie robót kontraktowych ust. 8 lit. P. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie przez Wykonawcę w polisie CAR Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 10% wartości kontraktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści Załącznika nr 6 do umowy.

**Pytanie 45:**

Załącznik nr 6 do Umowy Ubezpieczenie robót kontraktowych ust. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie przez Wykonawcę w polisie CAR franszyzy bazowej wysokości 30 000 złotych? Ubezpieczyciele nie akceptują tak niskich fransyż, biorąc pod uwagę wartość i specyfikę przedmiotu Umowy. Zaproponowana wysokość franszyzy nie stanowi dla Zamawiającego żadnego ryzyka w przypadku doświadczonych Wykonawców o dobrej sytuacji finansowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia treści Załącznika nr 6 do umowy.

**Pytanie 46:**

Dotyczy zapisów PFU. Prosimy o sprecyzowanie czego dotyczą zapisy punktu 2 „Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia” – 2.1 a) „wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń i obiektów szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania”. Prosimy o sprecyzowanie jakie pomieszczenia i obiekty szpitalne Zamawiający ma na myśli w przytoczonym zapisie?

**Odpowiedź:**

Zapis zamieszczono omyłkowo i nie należy go uwzględniać przy sporządzaniu oferty.

**Pytanie 47:**

Dotyczy Umowy §7. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących wad poprzez dodanie słowa „uzasadnionych”: „... i dokona odbioru dokumentacji albo- w przypadku stwierdzenia uzasadnionych wad istotnych- odbioru odmówi”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 48:**

Dotyczy Umowy §3. Prosimy o wprowadzenie zapisów odnoszących się do podstawowego obowiązku Zamawiającego tj. zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 49:**

Dotyczy Umowy §16 pkt1.9 i §16 pkt1.10- prosimy o zamieszczenie definicji wad krytycznych.

**Odpowiedź:**

Definicja jest zawarta w § 21 ust. 4 pkt 1.

**Pytanie 50:**

Dotyczy Umowy § 4 ust. 5 Czy dokumentacja projektowa na podstawie niniejszego zapisu może zostać przekazana innemu wykonawcy dalszych etapów inwestycji? W takim przypadku prawa autorskie do dokumentacji mogą zostać przekazane jedynie zamawiającemu, lub za dodatkowym wynagrodzeniem innym wykonawcom.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja może zostać wykorzystywana do realizacji dalszych dokumentacji projektowych i robót budowlanych. Zgodnie z umową prawa autorskie będą przysługiwały zamawiającemu.





**Pytanie 51:**

Dotyczy Umowy § 9 ust. 1 pkt 26. Wnosimy o wykreślenie obowiązku pielęgnacji drzew przez okres 3 lat od odbioru

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 52:**

Dotyczy Umowy § 9 ust. 4. Czy inni wykonawcy dopuszczeni do placu budowy będą działać jedynie na własną odpowiedzialność pod powołanym przez nich kierownikiem budowy? Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za podmioty trzecie działające na terenie budowy i ewentualne wyrządzone przez nich szkody.

**Odpowiedź:**

Wykonawcy będą działać na własną odpowiedzialność.

**Pytanie 53:**

Dotyczy Umowy § 9 ust. 6. Na jakiej podstawie w razie potrzeby demontażu części prac wykonawcy na potrzeby wykonania zakresów innych wykonawców, koszt przywrócenia robót ma być pokryty przez wykonawcę a nie zamawiającego? Wnosimy o zmianę zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 54:**

Dotyczy Umowy § 14 ust. 5. Wnosimy o rozliczenie ostatniej faktury także w terminie 30 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 55:**

Dotyczy Umowy § 15 ust. 10 . Na jakiej podstawie zamawiający z góry ogranicza możliwość kalkulacji narzutów wykonawcy? Wnosimy o wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 56:**

Dotyczy Umowy § 15 ust. 11. Na jakiej podstawie zamawiający posiada uprawnienie do wyłączenia zakresów? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy.

**Pytanie 57:**

Prosimy o przekazanie dokumentów objętych Załącznikiem nr 2.2 i 2.9 w wersji .dwg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni wybranemu w postępowaniu Wykonawcy wszelkie dokumenty w wersji .dwg, którymi dysponuje, bezpośrednio po zawarciu przez Strony umowy.

**Pytanie 135:**

Prosimy o potwierdzenie zapisów SWZ –dot. załącznika PFU\_CZSK\_3-5: system integracji dla sal operacyjnych / hybrydowych 5.1.15, 5.1.20, 5.1.24 nie jest przedmiotem dostawy a jedynie w zakresie oferenta należy wykonanie projektu wykonawczego w oparciu o komponenty opisane w załączniku „PFU\_CZSK\_3-5” punkcie 2.4 m ppkt. 4 (od strony 39).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU - projekt, dostawa i montaż

**Pytanie 136:**



Czy Zamawiający potwierdza wymóg: w zakresie Wykonawcy/oferenta jest zaprojektowanie i dostawa wraz z wykonaniem instalacji dla systemu integracji sal operacyjnych hybrydowych 5.1.15, 5.1.20, 5.1.24 wg opisu i wytycznych zawartych w załączniku „PFU\_CZSK\_3-5” punkcie 2.4 m ppkt. 4 (od strony 39) bazującą na okablowaniu światłowodowym?

Czy Zamawiający wymaga rozbudowy systemu infrastruktury okablowania o dodatkowe inne pomieszczenia? Rozbudowy okablowania o inne budynki danej placówki, rozbudowy o pomieszczenia z salami konferencyjnymi, podłączeniem do działającej infrastruktury?

**Odpowiedź:**

dot. pierwszego akapitu: Zamawiający potwierdza, że w zakresie Wykonawcy będzie projekt i wykonanie systemu integracji na trzech stalach o numerach wskazanych w PFU.

Dot. drugiego akapitu: Z uwagi na ogólny charakter pytania, Zamawiający nie jest w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi. Co do zasady, system integracji ma zapewnić możliwość wykorzystania funkcji systemu w obrębie całego szpitala, w tym z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

**Pytanie 137:**

Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i dostawy wraz z montażem wszystkich komponentów systemu integracji dla sal operacyjnych / hybrydowych 5.1.15, 5.1.20, 5.1.24 oraz innych dodatkowych pomieszczeń wg opisu zawartego w załączniku PFU\_CZSK\_3-5 punkt 2.4 m ppkt. 4 (od strony 39)?

W przypadku wymogu Zamawiającego dostawy i montażu wszystkich komponentów systemu integracji, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe szczegółowe pytania:

- a. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przewidział możliwość montażu monitora min 30” na dedykowanym ramieniu i jest w posiadaniu tego typu ramienia lub będzie w posiadaniu tego typu ramienia oraz, że ramię nie jest przedmiotem dostawy wraz z system integracji.
- b. Prosimy o doprecyzowanie ilości enkoderów i dekodek potrzebnych dla każdej Sali operacyjnej.
- c. W opisie pojawiają się typy enkoderów wideo, które obecnie nie są już produkowane i zostały zamienione urządzeniami równoważnymi /o lepszych parametrach. Np. enkoder wideo jednokanałowy DVI został zastąpiony enkoderem wideo dwukanałowym HDMI; enkoder wideo jednokanałowy HD-SDI został zastąpiony enkoderem wideo dwukanałowym HD-SDI, enkoder wideo dwukanałowy DVI został zastąpiony enkoderem wideo dwukanałowym HDMI. Prosimy o dopuszczenie ww proponowanych zmian - enkoderów.
- d. Opisane wymagania systemu integracji definiują infrastrukturę kablową bazującą na okablowaniu światłowodowym. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga od dostawcy dostarczenia i wykonania infrastruktury kablowej dla systemu w ramach przedmiotu zamówienia?
- e. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kamery ogólnej PTZ dla każdej Sali hybrydowej.
- f. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostarczenie głośników sufitowych dla każdej Sali hybrydowej.
- g. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dwóch gniazd światłowodowych instalowanych w kolumnach chiru. anestezyjologicznych pozwalających na podłączenie mobilnych źródeł wideo?
- h. Prosimy o udzielenie informacji, czy wymagane jest z poziomu integracji Sali operacyjnej uruchomienie sterowania klimatyzacją w zakresie temp. I wilgotności z poziomu ekranu dotykowego systemu?
- i. Prosimy o doprecyzowanie informacji w sterowania klimatyzacją w zakresie temp. I wilgotności z poziomu ekranu dotykowe systemu integracji?
- j. Prosimy o doprecyzowanie informację czy wymagana jest wizualizacja stanu gazów medycznych z poziomu ekranu dotykowe systemu integracji?
- k. Czy zakres dostawy i montażu dotyczy tylko sal hybrydowych o numerach 5.1.15, 5.1.20, 5.1.24?
- l. Przykładowe schematy blokowe systemu integracji przedstawiają komunikacje audio- video do Sali konferencyjnej. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga transmisji wewnątrz szpitala do sal konferencyjnych z wykorzystaniem dedykowanej infrastruktury światłowodowej czy wymagane jest transmisja także poza szpital poprzez sieć internet?
- m. Prosimy o wskazanie lokalizacji dla szafy serwerowej RACK 42U.
- n. Prosimy o potwierdzenie, że dla każdej Sali operacyjnej należy dostarczyć panel sterujący typu all-in-one instalowany w zabudowie panelowej – 1 szt. ; monitor 50” w zabudowie panelowej – 1 szt. stacje



instrumentariuszki min 27" instalowaną w zabudowie ściiennej; monitor przeznaczony do instalacji na osobny ramieniu o przekątnej min 30" i rozdzielczości – 2 szt?

**Odpowiedź:**

dot. pierwszego akapitu: Zgodnie z SWZ

ad. a: Zamawiający wymaga montażu monitora na ramieniu, które będzie przedmiotem dostawy urządzeń medycznych

ad. b: Ilość enkoderów i dekoderów ma zapewnić pełną opisaną funkcjonalność systemu

ad. c: Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań

ad. d: Zgodnie z SWZ

ad. e: Zamawiający potwierza

ad. f: Zamawiający potwierdza

ad. g: Zamawiający potwierdza

ad. h: Zamawiający potwierdza, że wymagane jest z poziomu integracji sali operacyjnej uruchomienie sterowania klimatyzacją w zakresie temperatury i wilgotności z poziomu ekranu dotykowego systemu

ad. i.: Zgodnie z SWZ

ad. j: Zamawiający dopuszcza możliwość wizualizacji stanu gazów medycznych z poziomu ekranu dotykowego systemu integracji

ad. k: Zamawiający potwierdza, że zakres dostawy i montażu dotyczy tylko sal hybrydowych o numerach 5.1.15, 5.1.20, 5.1.24.

ad. l: Zamawiający wymaga transmisji wewnątrz szpitala do sal konferencyjnych z wykorzystaniem dedykowanej infrastruktury światłowodowej oraz wymaga transmisji poza szpital poprzez sieć internet

ad. m: Zgodnie z SWZ

ad. n: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 138:**

W załączniku „PFU\_CZSK\_3-5” Zamawiający w punkcie 2.4 ppkt. I (strona 31) wymaga zaprojektowania i wykonania osłon radiologicznych we wskazanych pomieszczeniach wg załącznika 4.1 SWZ oraz także w innych pomieszczeniach wymagających osłony radiologicznej - „to też należy taką zapewnić”.

Wg naszego doświadczenia sale operacyjne 5.1.15, 5.1.20, 5.1.24 na pewno wymagają opracowania i wykonania osłon radiologicznych. Dla tych pomieszczeń należy przewidzieć ochronę radiologiczną w przegrodach pionowych i poziomych, w tym stolarki.

Czy Zamawiający jest w stanie przybliżyć wartości zabezpieczenia Pb jaki należy przyjąć na tym etapie ofertowym lub być może udostępnić gotowy operat osłon radiologicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje operatem osłon radiologicznych dla sal hybrydowych bloku operacyjnego z Module 5. Wykonawca opracowując ofertę powinien oszacować niezbędną grubość warstwy Pb, która spełni wszelkie wymagania dla przyszłych sal.

**Pytanie 139:**

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż klatki Faradaya dla pomieszczeń 3.0.0.3 i 3.0.0.7 leży po stronie dostawcy aparatu MR i nie należy wyceniać jej w ofercie w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Dostawa i montaż klatki Faradaya stanowi zakres Wykonawcy.

**Pytanie 163:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji na temat wysokości witryn wewnętrznych w budynku pawilonu wejściowego.

**Odpowiedź:**

Na potrzeby przygotowania oferty, należy założyć witryny na pełną wysokość pawilonu wejściowego (od posadzki do spodu sufitu podwieszanego), przy czym, zgodnie z p. 1.3. PFU, Wykonawca zobowiązany jest, w uzgodnieniu z Zamawiającym, do opracowania projektowej aranżacji polepszającej funkcjonalność kondygnacji parteru pawilonu wejściowego w stosunku do



rozmieszczenia w załączniku nr 2.2 do PFU, przy zachowaniu przewidzianych przez Zamawiającego pomieszczeń, a także pomieszczenia ochrony.

**Pytanie 165:**

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pokoi chorych, pokoi lekarskich, pielęgniarskich itp. Mogą być wykonane w standardzie drzwi z tożsamych pomieszczeń z etapu I.

**Odpowiedź:**

Zamawiający NIE potwierdza.

**Pytanie 166:**

Prosimy o potwierdzenie, że okna i drzwi w salach hybrydowych mają posiadać osłony radiologiczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 171:**

Prosimy o informacje, czy w zakresie Zamówienia znajduje się wykonanie domków dla owadów. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich ilości?

**Odpowiedź:**

Nie znajduje się.

**Pytanie 173:**

Prosimy o informacje, czy w zakresie Zamówienia jest wykonanie stojaków na rowery? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich ilości.

**Odpowiedź:**

Tak, w liczbie nie mniejszej niż wynikająca z Uchwały Nr L/907/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6.07.2021 r.

**Pytanie 185:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga projektu razem z montażem sytemu identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem wspólnego motywu, jako rozbudowę systemu informacji wizualnej dla Modułu 1 i 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 186:**

Prosimy o informacje, jak należy wykończyć schody zewnętrzne znajdujące się w przegłębieniu do poziomu -1 przy budynku 5a?

**Odpowiedź:**

Płytkami betonowymi, chodnikowymi.

**Pytanie 193:**

W związku z obecnie dynamiczną sytuacją rynkową na polskim rynku oraz prognozami w tym zakresie, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, prosimy o zmianę zapisów umowy odnoszących się do waloryzacji w następujący sposób: „ Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, że po upływie 12 miesięcy obowiązywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników cen produkcji budowlano – montażowej w danym miesiącu, wynikać będzie, iż wskaźnik cen produkcji budowlano - montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, wzrośnie lub spadnie o więcej niż 5%, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo do żądania odpowiednio zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obniżenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% różnicy pomiędzy wskaźnikiem z miesiąca waloryzacji a wskaźnikiem z miesiąca odniesienia (analogicznego miesiąca z roku ubiegłego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy następuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, iż wynagrodzenie za prace zakończone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyższenie wynagrodzenia



Wykonawcy jest także wyłączone w stosunku do prac, które zgodnie z postanowieniami Umowy powinny być zakończone, a zakończone w terminie nie zostały z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane po upływie 3 miesięcy od pierwszej waloryzacji i liczone na podstawie sumy ostatnich 3 miesięcy. Zamawiający dopuszcza przy tym maksymalną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, następującą w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu w całym okresie obowiązywania Umowy, w wysokości 10%.

Informujemy, że pozostawienie zapisów w istniejącym brzmieniu sprawi, że potencjalny Generalny Wykonawca uwzględni w swojej ofercie ryzyko związane z dynamiką zmian cen produkcji budowlano-montażowej co przyczyni się do otrzymania przez Zamawiającego wyższych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje korekty zapisów umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia

**Pytanie 194:**

Prosimy o zmianę zapisów SWZ w zakresie terminu na określenie skorzystania bądź braku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nr 1/ lub prawa opcji nr 1 i 2. W obecnym brzmieniu treści SWZ Zamawiający ma czas do 31.03.2024. Wnosimy o zmianę daty 31.03.2024 na termin- 9 miesięcy od podpisania Umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**



Rzeczpospolita  
Polska



Centralny Zintegrowany  
**Szpital Kliniczny**