

nr postępowania: **ZP/54/POIS-0023/2022**

Nasz znak:
ZU/0105/40615/2022

Data:
23.12.2022 r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Instalacja kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków GOŚ "Dębogórze" w gminie Kosakowo

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Dotyczy zapisu w SWZ pkt 9.

„Termin wykonania zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

Prosimy o wydłużenie wykonania zamówienia do 12 miesięcy.

Zwracamy uwagę, że obecnie termin oczekiwania na agregat kogeneracyjny może wynosić ok. 6 – 8 miesięcy.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wydłuża terminu wykonania zamówienia z uwagi na zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach którego ma być realizowane zadanie.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że agregat kogeneracyjny ma być dostarczony z silnikiem wyprodukowanym nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.

Wyjaśnienie

W Części III SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia - „Wytyczne Dostawy i Montażu” w 6.1a) opisane zostały wymagania techniczne dla agregatu kogeneracyjnego.

Pytanie 3.

Dotyczy zapisu w SWZ pkt 11.1.4.1.

„wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **należycie wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie urządzeń wraz z montażem o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 4.000.000 zł – każde zamówienie.**”

a) W związku, iż Zamawiający wymaga referencji na wykonanie dostaw o charakterze **podobnym** do przedmiotu umowy prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi referencje na dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji składającej co najmniej z agregatu kogeneracyjnego, urządzeń przygotowania biogazu (odsiarczalni biogazu, schładzania biogazu, podgrzewu biogazu, dmuchawy biogazu, filtra węglowego), analizatora biogazu?

b) Prosimy zmianę zapisu na:

„wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **należycie wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie urządzeń wraz z montażem o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000 zł – każde zamówienie.**”

lub:

„wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **należycie wykonał 1 zamówienie (umowa) polegająca na dostawie urządzeń wraz z montażem o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł – każde zamówienie.**”

lub:

„wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **należycie wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie urządzeń wraz z montażem o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 4.000.000 zł – każde zamówienie.**”

Zmiana powyższego wymogu referencyjnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie potencjalnych wykonawców.

Wyjaśnienie

Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w pkt. 11.1.4.1., jeżeli Wykonawca:

„wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **należycie wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie urządzeń wraz z montażem o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł – każde zamówienie.**

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami w SWZ Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym terminie:

12.2.6. wykazu dostaw (wymaganie opisane w pkt. 11.1.4.1.) wykonanych w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy wykonane są należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Pytanie 4.

Chciałbym zapytać odnośnie terminu realizacji, zgodnie z warunkami umowy: "Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy przez Strony". Czy termin dotyczy wykonania całego zakresu prac? Jeżeli tak, to czy istnieje możliwość wydłużenia terminu?

Wyjaśnienie

Termin wykonania dotyczy całego zakresu prac, będącego przedmiotem umowy. Zamawiający nie wydłuża terminu wykonania z uwagi na zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach którego ma być realizowane zadanie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dysponuje warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie tego dokumentu.

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępnia warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6.

Zamawiający oczekuje, że agregat kogeneracyjny będzie spalał biogaz i gaz ziemny. Czy Zamawiający wymaga, że silnik gazowy będzie przystosowany do zamiennej pracy na obu paliwach? Czy wykonawcy mają uwzględnić wyposażenie agregatu kogeneracyjnego w kompletną armaturę do gazu ziemnego? Jakie parametry gazu ziemnego należy przyjąć przy doborze wyposażenia?

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wymaga, aby agregat był w wykonaniu dwumediowym i spalał gaz ziemny.

Pytanie 7.

Ze względu na opisany w załączniku do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zakres prac dla zrealizowania przedmiotu zamówienia konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę dla przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń. Dla pozostałego zakresu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dysponuje projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę obejmującą m.in. węzeł odsiarczalni biogazu, węzeł usuwania siloksanów wraz z instalacjami zewnętrznymi biogazu i elektrycznymi.

Pytanie 8.

Zamawiający zgodnie z SWZ wymaga realizacji zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia i dostosowanie go do rzeczywistych warunków realizacji takiej umowy. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych termin dostawy głównych urządzeń dla przedmiotu zamówienia wynosi ok. 6 – 7 miesięcy. Na zrealizowanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym konieczny jest termin minimum 12 miesięcy. Jeśli Zamawiający nie posiada projektu budowlanego i decyzji o warunkach zabudowy lub warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej to termin realizacji dodatkowo należy wydłużyć.

Wyjaśnienie

Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie 1 i 5.

Pytanie 9.

W SWZ Zamawiający pisze Termin wykonania zamówienia – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Czy Zamawiający nie miał na myśli okresu 16 miesięcy zamiast 6 miesięcy? Zaproponowany termin wykonania zadania 6 miesięcy jest terminem nie realny. Samo przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków przyłączeniowych z Zakładu Energetycznego to okres około 150 dni. Dopiero po tym okresie można przystąpić do prac projektowych z zakresu branży el. a następnie wykonania zadania wraz rozruchem, itp.

Wyjaśnienie

Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie 1 i 5.

Pytanie 10.

W SWZ Zamawiający pisze | "11.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: 11.1.4.1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie urządzeń wraz z montażem o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 4.000.000 zł - każde zamówienie."

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia”? Czy Zamawiający wymaga referencji z obiektów takie jak komunalne oczyszczalnie ścieków na których w ramach jednego zamówienia dostarczono i zamontowano agregat/agregaty kogeneracyjny wraz z systemami do oczyszczania biogazu? Połączenie w jednej referencji (a przypomnę że Zamawiający wymaga dwóch takich) dostawy i montażu agregatu kogeneracyjnego wraz z instalacją do oczyszczania biogazu i to jeszcze lokalizowaną na komunalnej oczyszczalni ścieków to niezwykle rzadkość. Zazwyczaj te zadania wykonywane są oddzielnie; kogeneracja jako oddzielne zadanie natomiast instalacja oczyszczania biogazu jako oddzielne zadanie lub jakaś składowa zadania dotyczącego budowy czy modernizacji instalacji biogazu. Zwracam się z prośbą o zmianę tego wymogu na następujący lub dopuszczanie tego zapisu poniżej alternatywnie: „wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 1 zamówienie (umowa) polegające na dostawie i montażu min. jednego agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 200 kWe oraz instalacji do oczyszczania biogazu, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł „lub „wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 1 zamówienie (umowa) polegające na dostawie i montażu min. Jednego agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 200 kWe oraz wykonał minimum 1 zamówienie (umowa) polegające na dostawie i montażu instalacji do czyszczenia biogazu o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł,,

Wyjaśnienie

Zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie 3.

Pytanie 11.

Prosimy o udostępnienie: projektu budowlanego z decyzją o uzyskaniu pozwolenia na budowę; warunków włączenia do sieci ZE, decyzji środowiskowej, dokumentacji geologicznej podłoża dla terenu przeznaczonego pod zabudowę agregatu. - prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej - prosimy o informacje na wymagań dotyczących pomiaru emisji spalin, czy mają one odbywać się na bieżąco, czy wystarczy przewidzieć punkt do poboru próbek spalin? - ze względu do dobór agregatu dwumediowego prosimy o informacje, dla jakiego paliwa podano wymagane sprawności agregatu kogeneracyjnego - prosimy o informację nt. parametrów transformatora – w różnych miejscach dokumentacji pojawiają się różne moce: 1250kVA czy 1000kVA? - prosimy ze względu na szeroki zakres inwestycji i przypadający w międzyczasie okres świąteczny o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 31.01.2023r.

Wyjaśnienie

Projekt budowlany wraz z kopią decyzji pozwolenia i decyzją środowiskową na budowę zostanie udostępniony i przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Warunki włączenia do sieci ZE zgodnie z wyjaśnieniami na pytanie 5.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną podłoża dla terenu przeznaczonego pod zabudowę agregatu. Wykonanie konstrukcji posadowienia kontenera agregatu i stacji transformatorowej przygotowuje Wykonawca w oparciu o zlecone na swój koszt badania podłoża gruntowego zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń.

Dla Wykonawców Zamawiający zorganizuje wizję lokalną w terenie w dniu 03.01.2023 r. godz. 12:00, ale udział nie jest obowiązkowy.

Do pomiaru emisji spalin należy przewidzieć punkt do poboru próbek spalin.

Zgodnie z wyjaśnieniem na pytanie 6 sprawności agregatu kogeneracyjnego podano dla paliwa biogazu. Zgodnie z Częścią III SWZ - Opiszem Przedmiotu Zamówienia - „Wytocznymi Dostawy i Montażu”:

- 1) pkt. 9.4 b) i 9.4 c) wielkość pomieszczenia komory transformatorowej i pojemność misy olejowej należy zaprojektować dla gabarytów transformatora o mocy znamionowej 1250 kVA,
- 2) pkt. 9.5.b) należy dostarczyć transformator o mocy znamionowej 1000 kVA.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę odnośnie przesunięcia terminu złożenia oferty, podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
(---)
Robert Bugala

WICEPREZES ZARZĄDU
(---)
Wiesław Kujawski