

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

**NIP: 625 23 517 65**

**REGON: 240736063**

KRS 0000291742  
Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód  
w Katowicach,  
Wydział VIII  
Gospodarczy

**SEKRETARIAT:**

nr tel. (32) 269 89 51  
fax (32) 269 89 68

**DZIAŁ TECHNICZNY**

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI  
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

nr tel. (32) 269 89 67

**WINDYKACJA**

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI I  
KADR**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI  
SIECI**

nr tel. (32) 295 72 04

**DZIAŁ UTRZYMANIA  
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 01

**DYSPOZYTOR**

**NR ALARMOWY 994**

nr tel. (32) 295 72 09  
nr tel. (32) 295 72 10  
fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI  
STANOWI:**

Artur Smagorowicz  
Prezes Zarządu

**KAPITAŁ**

**ZAKŁADOWY:**

50 673 200,00 zł

ES.261.10.2020.M.G.

Czeladź, dnia 01.09.2020 r.

**Do Wykonawców  
uczestniczących  
w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia**

## WYJAŚNIENIE 1

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

**„Dostawy kształtek i armatury wodociągowej do wykonania przyłączy w ul.  
Zielonej” (sygn. postępowania: ES/R/143/2020)**

W związku z wniesionymi zapytaniami, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy zasuwy z króćcami PE mogą być z żywicy POM, czy raczej z żeliwa sfero?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający określa parametry jakie mają być spełnione w danym asortymencie zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym oraz w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik 1.1). Zasuwa z króćcem nie mogą być z żywicy POM.

**Pytanie 2:** Czy zamawiający dopuszcza zamianę siodła el-op z obrotowym trójnikiem na trójnik siodłowy el-op z nawiertką?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie dopuszcza zamiany w zaproponowanej armaturze. Armatura zaproponowana winna spełniać wymogi podane w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik 1.1) oraz w zapytaniu ofertowym.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

**PREZES ZARZĄDU**



mgr inż. Artur Smagorowicz