



Warszawa, dnia 24.05.2019 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D/72/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu na **dostawę automatów do bezobsługowego tankowania paliwa** w dniu 21 i 22.05.2019 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień:

Wniosek 1

Pytanie 1: Czy automaty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania mają współpracować z istniejącymi już Centralami w których zainstalowane jest oprogramowanie do rozliczania transakcji?

Czy zamawiający przewiduje podłączenie wszystkich lokalizacji planowanych w przetargu (Giżycko, Bemowo Piskie, Suwałki, Węgorzewo) pod wspólną centralę danych w 24 WOG Giżycko?

W ten sposób działają już obecnie eksploatowane automaty w ramach 24 WOG.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość współpracy nowych tankomatów z istniejącymi już centralami w tym użytkowanymi obecnie przez 24.WOG Giżycko centralami.

Pytanie 2: Jeśli struktura podłączenia nowych automatów do Centrali danych ma być inna jak w pytaniu powyżej to prosimy I podanie szczegółowych Informacji o wzajemnych połączeniach I zależnościach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie 3: Prosimy o podanie szczegółowych Informacji o ilości i typie sprzętu na każdej stacji, które są niezbędne do konfiguracji i wyceny automatów:

Adres stacji.....

a) Producent dystrybutora/ów, rok produkcji, model, ilość liczydeł (dystrybutor jedno czy dwustronny), ilość węży na stronę.

b) Producent sondy, ilość sond, centralka przystosowana do współpracy z systemem zewnętrznym (czy centralka posiada aktywne wyjście POS)

c) Stacja kontenerowa: Tak/Nie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż adresy dla poszczególnych lokalizacji zostały wskazane w punkcie 8 ppkt g Wymagań eksploatacyjno – technicznych.

Typy dystrybutorów i sond na poszczególnych stacjach zawierają się w pkt. 4 ppkt f i g.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że pozostałe szczegółowe informacje włącznie z oględzinami miejsc przewidzianych do zamontowania sprzętu można uzyskać bezpośrednio u Użytkownika/Odbiorcy po wcześniejszym zgłoszeniu. Telefon kontaktowy 261 335 131 lub 261 335 709.

Pytanie 4: Automaty do komunikacji z Centralą wymagają włączenia do wspólnej sieci LANI WAN lub GSM.

Czy zamawiający posiada lub doprowadzi do miejsca instalacji automatów swoją sieć komputerową i przewiduje włączenie automatów do sieci?

W przypadku braku możliwości technicznych lub organizacyjnych do włączenia automatów do lokalnej sieci komputerowej czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie komunikacji GSM?

W przypadku zastosowania komunikacji GSM czy Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia własnych kart SIM?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szczegółowej informacji w zakresie preferencji co do sposobu instalacji i włączenia urządzeń do sieci udziela Odbiorca.

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania komunikacji GSM, karty SIM zabezpiecza Użytkownik/Odbiorca.

Wniosek nr 2 :

Z uwagi na ustalenia, które są w toku, a niezbędne do złożenia oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 31 maja 2019r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert do dnia 05.06.2019r.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień, dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

KOMENDANT

/-/ płk Piotr CALAK