



Rejon Dystrybucji Stargard  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Szczecin  
Rejon Dystrybucji Stargard  
73-110 Stargard  
ul. Szczecińska 146

tel. +48 / 91 332 23 10  
rd.stargard@operator.enea.pl

K2400131767

Stargard, 24.04.2024 r.

OD3/RD4/MU/MM/2024/ WEO24P082093

Usługi Inżynierskie Kamil  
Jaworski  
Ul. Małe Błonia 3/13  
71-779 Szczecin

**Dotyczy:** uzgodnienie projektu budowlanego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Wiosennej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie objętym inwestycją będzie czynna infrastruktura elektroenergetyczna będąca własnością Enea Operator - linia kablowa 15 kV i linia kablowa 0,4kV.

W związku z powyższym, Rejon Dystrybucji Stargard przedstawia wytyczne do prowadzenia prac w sąsiedztwie kabli elektroenergetycznych należących do ENEA Operator:

- W przypadku prowadzenia prac w pobliżu trasy kabli należy kable zabezpieczyć, prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Odkrytą infrastrukturę elektroenergetyczną w sposób widoczny należy oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą drogową dodatkowo zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A160 PS Arot (kabel SN- 15kV) i A110 PS Arot (kabel nN- 0,4kV).
- Rury zabezpieczające kable powinny wystawać min. 0,5 m z każdej strony ulicy, wjazdu, zjazdu, uzbrojenia podziemnego i innych obiektów, z którymi się krzyżują. Zgłoszenie na wyłączenie należy dostarczyć pisemnie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem w RD Stargard - Dział Majątku Sieciowego.
- Zgłosić do RD Stargard roboty ulegające zakryciu do sprawdzenia w trakcie lub bezpośrednio po ich wykonaniu.
- Przed rozpoczęciem prac dokonać przekopów kontrolnych w celu ustalenia głębokości ułożenia kabli oraz sprawdzenia zgodności posiadanej inwentaryzacji ze stanem faktycznym w terenie. W przypadku wystąpienia niezgodności urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników (wynikający z projektu stan uzbrojenia podziemnego może nie obejmować wszystkich instalacji indywidualnych użytkowników).
- W przypadku stwierdzenia wypłymania kabli energetycznych w obszarze wykonywanych prac należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami.

Centrala  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN





Rejon Dystrybucji Stargard  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Szczecin  
Rejon Dystrybucji Stargard  
73-110 Stargard  
ul. Szczecińska 146

tel. +48 / 91 332 23 10  
rd.stargard@operator.enea.pl

- Należy zachować koordynację rzędnych wysokościowych istniejących lin kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni.
- Przebudowa odbędzie się na koszt Inwestora budowy.
- Koszty naprawy i poniesione straty przez Enea Operator Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca.
- Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Pragniemy również zaznaczyć, że gdy w trakcie prowadzenia prac zostanie ujawniona kolizja z infrastrukturą elektroenergetyczną, należy bezzwłocznie wystąpić o wydanie warunków do ENEA Operator Sp. z o.o., przedstawiając wstępną propozycję jej usunięcia. Inwestor (nabywca) jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, że do dnia sporządzenia niniejszego pisma, nie planujemy żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator na obszarze wskazanym na załączniku mapowym.

Ewentualne inwestycje pojawić się mogą w oparciu o wydawane warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie po określeniu przez przyszłych odbiorców zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej, które przedstawiamy po otrzymaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia od podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci elektroenergetycznej.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, iż jako operator systemu dystrybucyjnego jesteśmy zobowiązani (zgodnie z art.7. ust.1 ustawy Prawo Energetyczne) do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Szczegółowe informacje na temat istniejącej sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. i w sprawach związanych z likwidacją kolizji można uzyskać w Sekcji Utrzymania Sieci w Rejonie Dystrybucji Stargard tel. 91 332 23 66, e-mail: [malgorzata.mozer@operator.enea.pl](mailto:malgorzata.mozer@operator.enea.pl).

Z UPOWAŻNIENIEM  
REJONU DYSTRYBUCJI STARGARD  
Enea Operator Sp. z o.o.

  
Piotr Zawadzki  
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[operator.enea.pl](http://operator.enea.pl)





Rejon Dystrybucji Stargard  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Szczecin  
Rejon Dystrybucji Stargard  
73-110 Stargard  
ul. Szczecińska 146

tel. +48 / 91 332 23 10  
rd.stargard@operator.enea.pl

- Należy zachować koordynację rzędnych wysokościowych istniejących kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni.
- Przebudowa odbędzie się na koszt Inwestora budowy.
- Koszty naprawy i poniesione straty przez Enea Operator Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca.
- Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Pragniemy również zaznaczyć, że gdy w trakcie prowadzenia prac zostanie ujawniona kolizja z infrastrukturą elektroenergetyczną, należy bezzwłocznie wystąpić o wydanie warunków do ENEA Operator Sp. z o.o., przedstawiając wstępną propozycję jej usunięcia. Inwestor (nabywca) jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej.


Ponadto informujemy, że do dnia sporządzenia niniejszego pisma, nie planujemy żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator na obszarze wskazanym na załączniku mapowym.

Ewentualne inwestycje pojawić się mogą w oparciu o wydawane warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie po określeniu przez przyszłych odbiorców zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej, które przedstawiamy po otrzymaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia od podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci elektroenergetycznej.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, iż jako operator systemu dystrybucyjnego jesteśmy zobowiązani (zgodnie z art.7. ust.1 ustawy Prawo Energetyczne) do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Szczegółowe informacje na temat istniejącej sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. i w sprawach związanych z likwidacją kolizji można uzyskać w Sekcji Utrzymania Sieci w Rejonie Dystrybucji Stargard tel. 91 332 23 66, e-mail: [malgorzata.mozer@operator.enea.pl](mailto:malgorzata.mozer@operator.enea.pl).

Z UPOWAŻNIENIEM  
REJONU DYSTRYBUCJI STARGARD  
Enea Operator Sp. z o.o.

  
Piotr Zawadzki  
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Centrala**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[operator.enea.pl](http://operator.enea.pl)

...dynamie rz...  
...ku do projekto...  
...będzie się na kr...  
...dziej i poniesione...  
...walnych uszkożeń...  
...dł pomywa Wykonawc...  
...Uzgodnienie jest ważny...  
...ragniemy również zaznaczyć...  
...kolidują z infrastrukturą elek...  
...warunków do ENEA. Op...  
...usunięcia. Inwestor (n...  
...dokonać przebudowy t...  
...Ponadto informujemy...  
...zadnych przedsi...  
...elektroenergetycznej...  
...mapowym.  
...Ewentualne inwestycje pojawią...  
...wraz z projektem umowy o przy...  
...zapotrzebowanej mocy przyłączeniow...  
...wzrostem warunków przyłączenia od...  
...z obiektu przyłączanego do sieci...  
...wym zaznaczyć, iż jako operator...  
...z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Ener...  
...odmiotami ubiegającymi się...  
...stawiania, jeżeli istnieje tek...  
...starzania energii, a zażąd...  
...chion.  
...ni elektroenergetycznej E...  
...kolizji można uzyskać...  
...tel. 91 332 23 66.  
...STARGARD

Nazwa z Disman enee  
OD3/RD4/MU/HM/NEO24P0820P3

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Stargard  
Seksja Utrzymania  
Specjalista ds. Majątku Sieciowego  
Malgorzata Mozer



- Należy zachować koordynację rzędnych wysokościowych istniejących linii kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni.
- Przebudowa odbędzie się na koszt Inwestora budowy.
- Koszty naprawy i poniesione straty przez Enea Operator Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca.
- Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Pragniemy również zaznaczyć, że gdy w trakcie prowadzenia prac zostanie ujawniona kolizja z infrastrukturą elektroenergetyczną, należy bezzwłocznie wystąpić o wydanie warunków do ENEA Operator Sp. z o.o., przedstawiając wstępną propozycję jej usunięcia. Inwestor (nabywca) jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej.


Ponadto informujemy, że do dnia sporządzania niniejszego pisma, nie planujemy żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator na obszarze wskazanym na załączniku mapowym.

Ewentualne inwestycje pojawić się mogą w oparciu o wydawane warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie po określeniu przez przyszłych odbiorców zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej, które przedstawiamy po otrzymaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia od podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączonego do sieci elektroenergetycznej.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, iż jako operator systemu dystrybucyjnego jesteśmy zobowiązani (zgodnie z art.7. ust.1 ustawy Prawo Energetyczne) do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Szczegółowe informacje na temat istniejącej sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. i w sprawach związanych z likwidacją kolizji można uzyskać w Sekcji Utrzymania Sieci w Rejonie Dystrybucji Stargard tel. 91 332 23 66, e-mail: [malgorzata.mozer@operator.enea.pl](mailto:malgorzata.mozer@operator.enea.pl).

Z UPOWAŻNIENIEM  
REJONU DYSTRYBUCJI STARGARD  
Enea Operator Sp. z o.o.



Piotr Zawadzki  
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
kontakt@operator.enea.pl

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[operator.enea.pl](http://operator.enea.pl)