



Data : 14.10.2024r.

WYJAŚNIENIE SWZ

Dotyczy : wyjaśnienia i modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia na „Poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, które opublikowane zostało w BZP w dniu 04.10.2024r., pod numerem: 2024/BZP 00531120.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński

REGON: 510742787

NIP: 743-18-62-715

Miejscowość Lidzbark Warmiński

Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Na podstawie art.284 ust.1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) wyjaśniam treść pytań skierowanych do Zamawiającego :

Pytanie 1: Jaki gatunek drewna zastosować do odtworzenia stolarki okiennej?

Odpowiedź : Do drewnianej stolarki okiennej stosuje się kilka podstawowych gatunków drewna, np. sosna, świerk, modrzew czy dąb. Należy pamiętać, że wymieniana stolarka okienna powinna wiernie odwzorowywać konstrukcję, podziały i dekoracje okien historycznych. Okna historyczne wykonane są z drewna sosnowego lub świerkowego, dlatego rekomendowanym gatunkiem drewna jest SOSNA lub ŚWIERK. Należy również pamiętać, że wg „Badań stratygraficznych” przeprowadzonych dla okien przedmiotowego budynku należy stosować kolor okien ECRU wg NCS-u S 0804-Y30R.

Pytanie 2: Jaki pakiet szybowy zastosować w stolarce okiennej? Czy zapis: okna trzyszybowe oznacza oszklenie skrzydła wewnętrznego pakietem dwuszybowym + oszklenie skrzydła zewnętrznego szybą pojedynczą?

Odpowiedź :

Podstawowym parametrem technicznym projektowanej nowej stolarki okiennej jest jej współczynnik przenikania ciepła U. Wg audytu energetycznego oraz projektu współczynnik przenikania ciepła dla wymienianej stolarki okiennej powinien być $U \leq 0,900$ [W/m²K] i taki parametr należy zachować. Producent okna jest ostateczną instytucją zapewniającą odpowiedni współczynnik przenikania i ostatecznie producent decyduje o konstrukcji okien. Rekomenduje się jednak, zachowanie jak najlepszych parametrów przenikania dla skrzydła zewnętrznego.



Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74

Tryb podstawowy bez negocjacji

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”

Sygnatura akt : IZP.271.1.9.2024.KA

Na przykład, okno zespolone trzyszybowe rozumiane jako: trzyszybowe okno zespolone składające się z 3 szyb i 2 przestrzeni wypełnionych gazem obojętnym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia wiążą wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark

Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Ireneusz Popiel

STARSZY INSPEKTOR

Anna Krynicka