

**RZIZG.SZP.2612.11.2021**

**Dotyczy:** *spr. nr 12/PN/SSpl/2021*

Odpowiadając na pytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „**Zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych składanych oraz sanitarnych**”, niniejszym informuję:

**Pytanie nr 1:**

Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wypełniony dokument JEDZ czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

**Odpowiedź:**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w procedurze krajowej dlatego też, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego (zał. nr 3 SWZ).

**Pytanie nr 2** (dot. kontenerów mieszkalnych oraz sanitarnych):

Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie kontenerów produkowanych na rynek kontenerów budowlanych pod wynajem ich przeróbkę (dostosowanie, modernizację, reprodukcję) do wymagań WET.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Czy określony w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.8. wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

**Odpowiedź:**

Tak, wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Czy ściany kontenera mieszkalnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 60006 zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz? Czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym.

**Odpowiedź:**

Wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym RAL 9010.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Czy sufit kontenera mieszkalnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 60006 zgodnie z punktem „2.3 dach”. Czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym.

**Odpowiedź:**

Wnętrze kontenera (w tym sufit) w kolorze białym RAL 9010.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Czy parametry określone w punkcie „2.4 podłoga” w zakresie współczynnika przenikania ciepłego, dotyczą współczynników dla podłogi jako całości, czy obszaru poza kieszeniami transportowymi, nad którymi ilość miejsca do zastosowania izolacji jest bardzo ograniczona.

**Odpowiedź:**

Parametry podłogi, w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej, dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Czy zważywszy na różnorodność dostawców płyt warstwowych, okien oraz drzwi, Zamawiający dopuszcza różnice w kolorystyce wynikającej z czynników produkcyjnych oraz różnorodności materiałów (wykorzystania pvc, aluminium i stali).

**Odpowiedź:**

Kolorystyka jak w WET, dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniach. Niedopuszczalne są różnice w kolorystyce tych samych elementów w dostarczanych kontenerach.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Czy poprzez wyrażenie "okna bezpieczne" Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej, czy z szybą bezpieczną po stronie wewnętrznej.

**Odpowiedź:**

Jak w pkt. 2.5 WET.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.5 Zamawiający określił że okna powinny być wykonane z profili pvc w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy Zamawiający wymaga aby cała rama okienna - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – była w kolorze khaki RAL 6006, jak również aby cała roleta – zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej – była w kolorze khaki RAL 6006.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej okna i rolety.

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63A) gniazd wtykowych 3-fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodobniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A), lecz niezrównującymi tych gniazd 3 fazowych (63A).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63A) gniazd wtykowych 3-fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodobniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A).

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener mieszkalny składany) – W ust. II pkt 2 ppkt 2.7. w sekcji „instalacja elektryczna i grzewcza” określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna „być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera”. Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, wyłączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianach oraz suficie – w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, wyłączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianach oraz suficie – w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej.

#### **Pytanie nr 12**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy określony w ust. II pkt 1 ppkt 1.7. wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

#### **Odpowiedź:**

Tak, wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

#### **Pytanie nr 13**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy ściany kontenera mieszkalnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 6006 zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym.

#### **Odpowiedź:**

Wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym RAL 9010.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy sufit kontenera mieszkalnego powinien być pomalowany na kolor khaki RAL 6006 zgodnie z punktem "2.3 Dach". Czy wewnątrz kontenera powinno być w kolorze białym.

**Odpowiedź:**

Wnętrze kontenera (w tym sufit) w kolorze białym RAL 9010.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy parametry określone w punkcie "2.4. Podłoga" w zakresie zapewnienia współczynnika przenikania ciepłego, dotyczą współczynników dla podłogi jako całości, czy obszaru poza kieszeniami transportowymi, nad którymi ilość miejsca do zastosowania izolacji jest bardzo ograniczona.

**Odpowiedź:**

Parametry podłogi, w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej, dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi.

**Pytanie nr 16**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy zważywszy na różnorodność dostawców płyt warstwowych, okien oraz drzwi, Zamawiający dopuszcza różnice w kolorystyce wynikające z czynników produkcyjnych oraz różnorodności materiałów (wykorzystanie pvc, aluminium i stali).

**Odpowiedź:**

Kolorystyka jak w WET, dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniach. Niedopuszczalne są różnice w kolorystyce tych samych elementów w dostarczanych kontenerach.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy poprzez wyrażenie "okna bezpieczne" Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej, czy z szybą bezpieczną po stronie wewnętrznej?

**Odpowiedź:**

Jak w pkt. 2.5 WET.

**Pytanie nr 18**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – W ust. II pkt. 2 ppkt 2.5. Zamawiający określił, że okna powinny być wykonane z profili pvc w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy Zamawiający wymaga, aby cała rama okienna, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, była w kolorze khaki RAL 6006, jak również, aby cała roleta, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej była w kolorze khaki RAL 6006.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej okna i rolety.

### **Pytanie nr 19**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63 A) gniazd wtykowych 3 fazowych (32 A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodabniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A), lecz niezrównującymi tych gniazd z gniazdami 3-fazowymi.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63A) gniazd wtykowych 3-fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodobniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A).

### **Pytanie nr 20**

Dotyczy zał. nr 3 do wzoru umowy „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne” (kontener sanitarny) – W ust. II pkt 2 ppkt 2.7 w sekcji "Instalacja elektryczna i grzewcza" określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna "być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera". Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynię rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszelach ukrytych w ścianie oraz suficie w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy przysufitowej.

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, wyłączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianach oraz suficie – w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu uległy przedłużeniu (zmianie) niżej wymienione terminy:

- 1) termin składania ofert upływa dnia 23.08.2021r. o godzinie 10<sup>00</sup>,
- 2) otwarcie ofert nastąpi dnia 23.08.2021r. o godzinie 10<sup>10</sup>,
- 3) termin wniesienia wadium upływa dnia 23.08.2021r. o godzinie 10<sup>00</sup>.

Joanna Bizoń (tel. 261 648 308)  
18 sierpnia 2021

T. akt 2612 - zwrot do wykonawcy

D:\JB\E\2021\1. Przetarg nieograniczony\Jarek\12\_TP2\_SSP\_2021\_zakup kontenerów mieszkalnych oraz sanitarnych\Pytania do SWZ\dot. pytań do SWZ\_1.doc

Pismo wch. 4070/2021