

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.



- proj. przewód napowietrzny AsXSn 4x25 sieci oświetlenia ulicy
  - proj. oprawa oświetleniowa mocowana na istniejącym słupie na wysięgniku, oprawa ze źródłem światła typu LED 45W, II klasa izolacji, IP66, IK09
  - projektowane uzziemienie - sonda FeZn M18
  - istniejący słup z siecią elektroenergetyczną nN 0,4kV (ośw. uliczne)
  - projektowany słup
  - projektowane złącze bezpiecznikowe z wkładką bezpiecznikową
  - projektowany ogranicznik przepięciowy SE46.166
  - nr projektowanej oprawy oświetleniowej zgodny z mapą na proj. słupie
  - nr projektowanej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie
  - projektowany słup sieci nN 0,4kV oraz oświetlenia ulicy- typ słupa, typ słupa, wysokość, moc

		44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121 4matbiuro@gmail.com www.4mat.net.pl		SKALA	DATA	NR RYS.
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA				—	10.2019	E-03
OBIĘT <b>SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>				PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/1	
NAZWA PROJEKTU Budowa oświetlenia ulicznej drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna na odcinku od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z drogą gminną Frycowa -Popardowa Wyżna				OPRACOWAŁ	J. Biatecki	
RYSUNEK <b>SCHEMAT IDEOWY SIECI OŚWIETLENIA</b>				SPRAWDZIŁ	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98	
INWESTOR		Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa				
LOKALIZACJA		m. Nawojowa, droga gminna, ul. Łącznik i ul. Wąska, działki: 664, 666/2, 666/3, 1287, 932/5, 933/1, 935/3, 932/6, 665, 669/3, 667, 683, 682/4, 680/10, 679.				