

Grudziądz, 21 maja 2024 r.

PN/10/24

Dotyczy: **Budowa boiska wielofunkcyjnego dla wychowanków CPDiPR w Grudziądzu.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy pzp odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę Boiska, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wykonania nawierzchni poliuretanowej o grubości 11 mm warstwy SBR pokrytej 2 mm warstwą natryskową mieszanki lepiska poliuretanowego i granulatu EPDM pierwotnej produkcji, wykonanej na podbudowie elastycznej typu ET

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuję, że warstwy boiska są następujące:

- warstwa użytkowa EPDM (polipropylenu) nanoszona metodą natryskową 2 mm,
- warstwa amortyzująca z mielonej gumy SBR z recyklingu 18 mm,
- warstwa SPD 35 mm (warstwa stabilizująco-amortyzująca):
 - żwir suszony frakcji 3-5 mm,
 - SBR frakcji 1-4 mm,
 - żywica,
 - zagęszczone kruszywo kliniec frakcji 4-30 mm min 50 mm,
 - zagęszczone kruszywo kliniec frakcji 31-60 mm min 100 mm,
 - geowłoknina min 100g/ m2,
 - zagęszczona podsypka gr. 100 mm.