



Gmina Kowala  
ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępcina  
Tel. Fax. (48) 610-17-60, [www.kowala.pl](http://www.kowala.pl). E-mail: [kowala@kowala.pl](mailto:kowala@kowala.pl)

ZPK.271.1.2022

Kowala-Stępcina, dnia 25.02.2022r.

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** postępowania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala”

Sprawa znak: ZPK.271.1.2022.

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-ff05cd64-880f-11ec-94c8-de8df8ed9da1**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

#### Pytanie nr 1:

Proszę o informację dotyczącą wielkości istniejącego przyłącza energetycznego, w które zaopatrzone jest budynek szkoły.

#### Odpowiedź na pytanie:

Istniejące przyłącze wynosi 9 kW.

#### Pytanie nr 2:

Proszę o informację dotyczącą rocznego zapotrzebowania w energię elektryczną (kWh) budynku szkoły.

#### Odpowiedź na pytanie:

Roczne zapotrzebowanie w energię elektryczną wynosi 233762,93 (kwh).

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa