



OBIEKT: Komenda Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lubomska 108/112
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
91-046 Łódź, ul. Lubomska 1-8/112

LOKALIZACJA :
91-046 Łódź, ul. Lubomska 108/112
działka nr.

TEMAT:
Adaptacja pomieszczeń stowarki pracowniczej dla potrzeb
tymczasowej siedziby Wydziału Postępowań Administracyjnych
BRANŻA:
SANITARNIA

STADIUM:
Projekt techniczny

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Barbara Kapuściński
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Barbara Kapuściński

UWAGI:

GENERALNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch. M. Józefiak

DYREKTOR BIURA:
mgr inż. Dariusz Taraciński - Józefiak

DATA OPRACOWANIA
WERSJA RYSUNKU
sierpień 2021

UZGODNIENIE P.POZ:

UZGODNIENIE HIGIENICZNO SANITARNE:

NUMER ZLECENIA:
SKALA: 1:100
0 4 8 16 32

Projekt techniczny
Wentylacja mechaniczna
- rzut parteru

IS.1

- zestaw biurko 135 x 60 z boxem 4 szuflady + krzesło
biurowe + komputer
- zestaw biurko 150 x 60 z 2 boxami 4 szuflady +
krzesło biurowe + komputer
- szafa stalowa na dokumenty 183 x 91 x 38
- zestaw szafek ubraniowych 2 x 5 szafek
- regal na dokumenty 210 x 100 x 47
- zestaw drukarka laserowa A4 + drukarka atr. A3 +
szafka na papier 74 x 100 x 50

NW1 - centrala naw-wyw
z wymiennikiem przepływowym
o mocy zima (lat) - 9,2 (1,5) kW
Vn=790 m3/h ; 300 Pa
Vw=790 m3/h ; 300 Pa
Qg(elekt)=1,0 kW
230V AC;
chłdnica freonowa: 2,82 kW
Wymiary DxDxH=1800x970x384

LEGENDA :

NAWIEW, WENTYLACJI, MECHANICZNEJ
WYWIEW, WENTYLACJI, MECHANICZNEJ

JED1 - agregat skraplający
o mocy do 3,5 kW
- sprężarka rotacyjna (1023 W)
- poziom ciśnienia akustycznego 50 dB(A)
- czynnik chłodniczy typ R32
- średnica przewodów instalacji 6,35/9,52mm
- waga netto / brutto - 37,0 / 40,0 kg
- wymiary : 818 x 596x 302 mm

Do wyrzutni dachowej fi 250 - pion z rur
SPIRO (stal ocynk.) w otulinie z wełny
mineralnej o gr. 10 cm w płaszczu z blachy
stalowej ocynkowanej