

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Zakład w Zgorzelcu**

ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec  
tel. (75) 772 25 24, faks (75) 772 25 19  
sekretariat.gazownia@wroclaw.psgaz.pl

**AMELUX**

**Wioleta Nowacka-Daniłow**  
**ul. Oliwkowa 3**  
**59-900 Zgorzelec**

Wasz znak:

Zgorzelec, 28.12.2015 r.

Nasz znak: ZG-ZIE/075/RW-UZG-104968/2015

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu rewitalizacji podwórek w obrębie ulic Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2015 r. dotyczące uzgodnienia projektu „Rewitalizacja podwórek w obszarze śródmieścia w obrębie ulic: Okrzei, Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza – etap II” ustalam następujące warunki uzgodnienia:

1. W obrębie opracowania projektowego zlokalizowana jest sieć gazowa niskiego ciśnienia, której przebieg zaznaczono na dołączonym planie sytuacyjnym kolorem żółtym wg inwentaryzacji geodezyjnej
2. Budynek nr 69a posiada przyłącze gazowe DN50, które nie jest zainwentaryzowane na dołączonym projekcie zagospodarowania terenu. Prawdopodobny przebieg tego przyłącza wysłowano kolorem żółtym.
3. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie ustalić rzeczywiste położenie sieci gazowej w gruncie.
4. Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz projektowanej sieci kablowej oświetlenia stosując przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. z 2013 r. poz. 640].
5. Prace ziemne w odległości 1,0 m od istniejącej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
6. Gazociągi odkryte w trakcie prowadzenia robót po ich zakończeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości 20 cm, z zachowaniem istniejącej podsypki piaskowej oraz odtworzyć oznakowanie gazociągu taśmą lokalizacyjną i taśmą ostrzegawczą zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne oraz ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
7. W opisie technicznym projektu budowlanego, należy zamieścić informacje dla inwestora i wykonawcy robót o następującej treści:  
W przypadku uszkodzenia gazociągu podczas budowy sieci uzbrojenia podziemnego, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmioty realizujące zadanie będą obciążane dodatkowymi kosztami z tytułu:

- a. odszkodowań wynikających z zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców, w efekcie pożaru lub wybuchu gazu spowodowanego uszkodzeniem gazociągów,
  - b. odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.
  9. Wykonawca robót budowlanych związanych z rewitalizacją podwórek zobowiązany jest powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu o zamiarze ich rozpoczęcia z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  10. Powyższe warunki są ważne na okres jednego roku licząc od daty wystawienia niniejszego pisma. Odpis pisma należy dołączyć do projektu.
  11. **Uzgodnienie jest odpłatne. Należność za dokonanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu należy uregulować na podstawie dostarczonej faktury VAT**

KOORDYNATOR  
Zespół ds. Ewidencji  
Majątku i Uzgodnień

Romuald Wilde

Otrzymują:

1. Adresat + plan
2. RDG Zgorzelec
3. ZIE a/a