

PZD. DT.2310.16.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa>

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie**”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Zaprojektowana mieszanka przez Zamawiającego SMA 16 JENA 50/70 nie jest materiałem standardowym, który często wybierany jest przez Zamawiających do górnej nawierzchni warstw bitumicznych. W związku z małym zainteresowaniem rynku na tego typu produkty Wytwórnice Mas Asfaltowych nie prowadzą bieżącej aktualizacji badań typu dla danego rodzaju asortymentu oraz nie utrzymują stanów magazynowych surowców dedykowanych do tego typu mieszank. Mieszanka SMA 16JENA 50/70 ze względu na zastosowany asfalt wymaga specjalnie wyselekcjonowanego bardzo twardego kruszywa. Zastosowanie nie dość twardego kruszywa powoduje znaczące zmiany w warstwie już na samym początku podczas zagęszczania warstwy, co zmienia charakter szkieletu mineralnego. Zjawisko pękania słabych ziaren w szkielecie SMA może nastąpić także podczas eksploatacji nawierzchni w wyniku ruchu ciężkich pojazdów. Efektem destrukcji ziaren szkieletu SMA będzie wyciskanie mastyksu na powierzchnię warstwy oraz zwiększone ryzyko koleinowania. Sam proces opracowania recepty dla danej mieszanki może trwać kilka miesięcy ze względu na wymagania stawiane w WT w zakresie ilości i rodzaju koniecznych do wykonania badań projektowanej mieszanki.

Zwarzywszy na termin realizacji przedmiotowego kontraktu tj. 80 dni konieczne jest zastosowanie materiału standardowego alternatywnego do mieszanki SMA 16 JENA 50/70.

Wykonawca wnioskuje o zmianę zaprojektowanej mieszanki jednowarstwowej SMA 16 JENA 50/70 na mieszankę dedykowaną dla przyjętej grubości, łączącą w sobie cechy dwóch warstw tj. Warstwy ścieralnej

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę mieszanki jednowarstwowej SMA 16 JENA 50/70 na mieszankę jednowarstwową o nie niższym parametrze odporności na koleinowanie niż mieszanka SMA 16 JENA 50/70. Zaprojektowana mieszanka powinna być zgodna z obowiązującymi wytycznymi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad WT-1, WT-2 dla kategorii ruchu KR 3-4.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 2 postanowienie pkt 18.1, otrzymuje brzmienie:

„18.1 Termin związania ofertą wynosi **30 dni**, tj. do dnia **24.10.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 2 postanowienie pkt 19.1, otrzymuje brzmienie:

„ 19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **25 września 2023 r. do godz. 09.00.**

Zmiana nr 3 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W Tomie I Rozdziale 2 postanowienie pkt 19.7, otrzymuje brzmienie:

„19.7. Otwarcie ofert nastąpi dnia **25 września 2023 r. o godz. 09.10** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.”

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy PZP mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 ustawy PZP. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 25.09.2023 r., czyli po 5 dniach od zakomunikowania wykonawcom o zmianie, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP.

Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.